

SINTEZA OBSERVAȚILOR a proiectului de
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Data finalizării procesului de consultare publică: 21.03.2023

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul Ordin	
	Art. I. -Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează	
Art. 2 - (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.	a) Articolul 2 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2 – (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.”	
	b) Anexa se modifică și se completează după cum urmează	
	1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1 [^] 1 cu următorul cuprins Art. 1[^]1 – Clienții finali prevăzuți la art. 1 pot fi: a) clienții racordați direct în conducta de alimentare din amonte; b) clienții racordați direct în sistemul de transport al gazelor naturale; c) clienții racordați în sistemul de distribuție a gazelor naturale; d) clienții racordați în sistemul de distribuție închis; e) clienții racordați în magistrala directă.	
	2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul	

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	<p>(3) cu următorul cuprins:</p> <p>(3) Prezenta procedură se aplică de operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei astfel:</p> <p>a) în vederea reconstituirii documentației aferente instalației de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:</p> <p>(i). pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), respectiv $p^1 \leq 6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDIB;</p> <p>(ii). pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) și $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), inclusiv, respectiv $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) $< p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar) este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT;</p> <p>b) în vederea realizării verificării sau reviziei tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:</p> <p>(i). pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), respectiv $p \leq 6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație EDIB;</p> <p>(ii). pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) și $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), inclusiv, respectiv $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) $< p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar) este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație ET.</p>	
	<p>3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins</p> <p>(6) Clientul final răspunde, atât pentru eventualele consecințe apărute ca urmare a neefectuării verificărilor și/sau reviziilor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (4), cât și pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei proceduri.</p>	
	<p>4. După articolul 3¹ se introduce un nou articol, articolul 3² cu următorul cuprins</p> <p>Art. 3². - (1) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3), înlocuiește verificarea tehnică periodică a acesteia, prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), din anul respectiv.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), următoarea verificare tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 2 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>(3) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b)-d) înlocuiește revizia tehnică periodică a acesteia, prevăzută</p>	

¹ p – presiunea gazelor naturale; În *Sistem Internațional* unitatea de măsură pentru presiune este Pascal – „Pa”, iar în unități tehnice este bar - „bar”

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	la art. 3 alin. (3) lit. a). (4) În situația prevăzută la alin. (3), următoarea revizie tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 10 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.	
<p>Art. 4. - (1) Abrevierile și termenii utilizați în prezenta procedură se definesc după cum urmează:</p> <p>-----</p> <p>c) OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015;</p> <p>d) OS - operator de sistem, respectiv operator al conductelor de alimentare din amonte, operator de transport și de sistem, operator de distribuție, operator al sistemului de distribuție închis, după caz;</p> <p>-----</p> <p>g) instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;</p> <p>-----</p> <p>i) întrerupere a utilizării instalației - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare.</p>	<p>5. La articolul 4 alineatul (1), literele c), d), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>c) OE - operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip ET/EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 132/2021;</p> <p>d) OS - operatorul de distribuție sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz;</p> <p>-----</p> <p>g) instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;</p> <p>-----</p> <p>i) întrerupere a utilizării instalației - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare de către OS sau ca urmare a deconectării locului de consum de către OE</p>	
	<p>6. La articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:</p> <p>j) Norme tehnice – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare</p>	
<p>Art. 5 - (1) Furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificările și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, după cum urmează:</p> <p>a) din oficiu, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a);</p> <p>b) la cererea clientului final, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d).</p> <p>-----</p>	<p>7. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>b) la cererea clientului final, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d), după caz.</p>	
	<p>8. La articolul 5 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins</p> <p>a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), după caz;</p>	

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de: a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) și c); b) maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. d).		
	9. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Furnizorul de gaze naturale are obligația să își actualizeze baza de date, cu informațiile primite de la OS sau de la OE, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1 ¹ , până la data în care transmite clientului final notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).	AS GAZ Eliminarea Notificării de la articolul 5 și introducerea datelor din aceasta în facturile lunare emise clientului de către Furnizor, respectiv: <ul style="list-style-type: none">• Data ultimei verificări/revizii și scadența acesteia pentru instalația comună,• Data ultimei verificări/revizii și scadența acesteia pentru instalația individuală de utilizare,• Numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de gaze naturale <u>Motivație</u> <ul style="list-style-type: none">• Majoritatea informațiilor de pe notificare sunt deja pe factura,• Informațiile din notificare, fiind prezente pe toate facturile, respectiv termenul scadent, obligativitatea efectuării verificării/reviziei precum și numărul și tipul consumatorilor, va duce la o mai bună conștientizare a clientului final asupra efectuării verificării/reviziei,• Se micșorează timpul de repunere în funcție a unei instalații de utilizare gaze naturale unde s-a sistat furnizarea de gaze din diverse motive (neplata, motive tehnice, s.a.m.d.). E.ON ASIST COMPLET Art. 5 - (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), anexată facturii de gaze naturale. <u>Motivație</u> Considerăm că prin majorarea termenului, în sensul transmiterii notificării de către Furnizor Clientului final cu 90 de zile anterioare datei scadente a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, se conferă Clientului final timpul necesar pentru a se informa, a analiza ofertele din piață și a contracta cu un OE serviciile tehnice, în vederea prestării acestora.
	10. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5 ¹ cu următorul cuprins: Art. 5¹. – (1) Pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente sau sunt reconstituite. (2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final, care permite	E.ON ASIST COMPLET Art. 5 ¹ . – (1) Pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) și c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente sau sunt reconstituite. <u>Motivație</u> Se propune adăugarea ipotezei prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) în categoria situațiilor exceptate de la solicitarea emiterii notificării. Se consideră că forma

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.	<p>actuală a articolului îngreunează procesul de prestare a serviciului de revizie, creând totodată un disconfort Clientului final în special în sezonul rece. Aceste operațiuni sunt efectuate înainte de scadență, astfel că lipsa notificării nu impactează prestarea serviciului tehnic dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente</p> <p>ENGIE</p> <p>10. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1 cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 5^1. – (1) Pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente sau sunt reconstituite.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.”</p> <p>Justificare: în situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaz după efectuarea reviziei tehnice este în sarcina OS în scopul realizării înregistrărilor necesare reluării activităților necesare stabilirii consumurilor de gaze naturale.</p> <p>DGSR</p> <p>10. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1 cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 5^1. – (1) Pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente sau sunt reconstituite.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.</p> <p>(3) În cazul reluării alimentării cu gaze naturale de către OE, în prezența clientului final, în maxim 24 de ore de la reluare, OE are următoarele obligații cumulative:</p> <p>a) înregistrarea și încărcarea Fișei de evidență a lucrărilor de revizie pe platforma electronică a OS definită conform art. 9¹ alin. (1) lit. b);</p> <p>b) consemnarea în Fișa de evidență a sigiliului aplicat de OS la întreruperea alimentării;</p> <p>c) confirmă prin Fișa de evidență a lucrărilor de revizie faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în Normele tehnice;</p> <p>d) reluarea alimentării cu gaze naturale se face cu respectarea preverilor Normelor tehnice.”</p> <p>Justificare: Propunem completarea articolului în scop de trasabilitate și definirea responsabilităților în ceea ce privește sigiliul aplicat de OSD, respectiv ruperea acestui sigiliu de către OE. Pe de altă parte, dorim ca această reluare a alimentării să fie o măsură tratată responsabil de către OE autorizați ANRE.</p> <p>Delgaz</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Având în vedere că pot fi diverse situații care au condus la întreruperea alimentării IU cu gaze naturale (inclusiv situații de avarii, accidente, etc), propunem ca reluarea alimentării cu gaze naturale a IU să se facă de către OS, din motive legate de siguranță.</p> <p>OE urmând a realiza demersurile legate de reluare alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.</p> <p>Completare Delgaz GRID urmare a videoconferinței (13.09.2023)</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final. OE poate realiza reluarea alimentării cu gaze naturale doar în condițiile în care are încheiat un protocol cu OS, iar clientul final permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Pentru a permite realuarea cu operativitate a alimentării cu gaze, pentru situațiile în care întreruperea alimentării cu gaze naturale a fost din motive tehnice și în urma realizării reviziei tehnice de către OE a rezultat că instalația respectă condițiile legale de funcționare în siguranță, suntem de acord ca reluarea alimentării cu gaze naturale a IU să se facă de către OE, activitatea acestuia urmând a se realiza în baza unui protocol încheiat cu OS.</p> <p>În cadrul protocolului încheiat între OS și OE se vor stabili aspectele legate de derularea activității de către OE transmiterea de către acesta a fișei de verificări revizii către OS, termene, etc.</p> <p>ACUE</p> <p>La art. 5² alin. (1) după lit. a), se introduce o nouă literă a¹):</p> <p>a¹) OE în prezența clientului final, prevăzut la art. 1[^]1 lit. c), d) sau e), după caz, care a realizat revizia tehnică prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c) și care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. În acest caz, în maxim 24 de ore de la repunerea în funcțiune, OE are următoarele obligații cumulative:</p> <p>(i) înregistrarea și încărcarea Fișei de evidență a lucrărilor de revizie pe platforma electronică a OS definită conform art. 9¹ alin. (1) lit. b);</p> <p>(ii) consemnarea în Fișa de evidență a sigiliului aplicat de OS la întreruperea alimentării;</p> <p>(iii) confirmarea prin Fișa de evidență a lucrărilor de revizie a faptului că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în Normele tehnice;</p> <p>(iv) reluarea alimentării cu gaze naturale se face cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.</p> <p>Justificare: Considerăm că, în cazul clientului final prevăzut la art. 1[^]1 lit. c), d) sau e), după caz, client final care a fost deconectat de OS din motive tehnice și care realizează revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>la art. 3 alin. (3) lit. c), repunerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale poate fi realizată și de către OE care a realizat revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, <u>cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate în textul propus.</u></p> <p>Pentru clientul final prevăzut la art. 1[^]1 lit. c), d) sau e), după caz, client final la care a fost ridicat mijlocul de măsurare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni și care realizează revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b), repunerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează numai de către OE având în vedere că, în aceste cazuri, este necesară montarea mijlocului de măsurare.</p>
Art. 6 - (1) Clientul final are obligația să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările și reviziile tehnice atât ale instalației individuale de utilizare, cât și ale instalației comune de utilizare.		<p>E.ON ASIST COMPLET</p> <p>Art. 6 - (1) Clientul final are obligația să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările și reviziile tehnice atât ale instalației individuale de utilizare, cât și ale instalației comune de utilizare. Clientul final va împuternici deținătorul cu orice titlu care realizează acte de administrare a imobilului, ori de câte ori se află în imposibilitatea de a-și aduce la îndeplinire obligațiile impuse în Procedură, la termenele prevăzute.</p> <p>Motivație</p> <p>În baza analizei proiectului de modificare a Ordinului ANRE 179/2015, în sensul tragerii la răspundere a Clientului final pentru neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și pe fondul neconcordanțelor regăsite în activitatea exercitată de către OE, considerăm că sfera noțiunii de “Client final” ar trebui extinsă, incluzând așadar atât titularul locului de consum, cât și persoanele care se regăsesc efectiv la locație și care realizează acte de administrare a imobilului (ex: locatari persoane fizice și juridice, persoane care se află în întreținerea titularului locului de consum și care au capacitatea juridică de a încheia acte juridice, comodatarul, detentorul precar etc.), și care, în baza unui mandat conferit anterior, pot încheia în numele și pe seama Clientului final acte juridice.</p>
Art. 6 (2) Verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadență specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii. (3) Verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d), se realizează în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și a unui contract de prestări servicii.	11. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) sau alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadență specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii. (3) Verificările sau reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se realizează astfel: a) în baza notificării, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), și a unui contract de prestări servicii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b)-d), după caz; b) în baza unui contract de prestări servicii pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), în coroborare cu prevederile art. 5 [^] 1. , se realizează.	<p>E.ON ASIST COMPLET</p> <p>Art. 6 - (3) Verificările sau reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se realizează astfel: a) în baza notificării, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), și a unui contract de prestări servicii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b)-d), după caz; În situația în care Clientul final nu poate prezenta notificarea, acesta poate solicita efectuarea verificării sau reviziei în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale prezentei Proceduri. În acest caz OE va specifica acest aspect în Fișă de evidență întocmită conform Anexelor 4 și 5 și nu va completa câmpul din tabelul de informații la pct. 9 subsecțiunea Notificate de furnizorul de gaze naturale. În această situație, OS va prelucra Fișa de evidență și va verifica evidența acestor aparate consumatoare de combustibili gazoși și corespondența cu situația de la locul de consum.</p> <p>Motivație</p> <p>Întrucât scopul principal al operațiunilor de verificare sau revizie este constatarea sau punerea în condiții de exploatare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale și în acord cu cele sesizate în momentul prestării serviciilor de verificare sau revizie a instalației de utilizare gaze naturale, se propune posibilitatea ca serviciul tehnic să se presteze chiar și în lipsa prezentării</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>notificării de către Clientul final. Așadar, s-a constatat că cele mai frecvente situații sunt acelea în care, în momentul solicitării documentelor necesare în vederea prestării serviciului tehnic, Clientul final nu deține, nu găsește, nu a primit sau nu a păstrat notificarea transmisă de către Furnizor, deoarece din conținutul acesteia nu reiese în mod neechivoc faptul că prestarea serviciului tehnic e condiționată de prezentarea acesteia către OE.</p> <p>ACUE b) în baza unui contract de prestări servicii pentru revizia tehnică prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), în situația prevăzută la art. 5¹.” Justificare: Propunem completarea cu art. 3 alin. (3) lit. b) pentru corelare cu prevederile art. 5¹.</p>
<p>Art. 6 (6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente: ----- c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.</p>	<p>12. La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente: ----- c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare, luând în considerare: (i). soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale prevăzută în ATR² sau notificarea, emis/emisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferent/aferentă locului de consum; (ii). verificarea încadrării în domeniul de măsurare a sistemului/mijlocului de măsurare existent.</p>	<p>ENGIE 11. La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente: ----- c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare, luând în considerare: (i). soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale prevăzută în ATR³ sau notificarea, emis/emisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferent/aferentă locului de consum; (ii). verificarea încadrării în domeniul de măsurare a sistemului/mijlocului de măsurare existent.” Justificare: În situația în care tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși existente la locul de consum corespund cu datele transmise prin intermediul furnizorului, considerăm nu mai trebuie emis un nou ATR/notificare care să stea la baza documentației reconstituite. DGSR 12. La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în</p>

² ATR – Aviz tehnic de racordare

³ ATR – aviz tehnic de racordare

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:</p> <p>-----</p> <p>c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare, luând în considerare:</p> <p>(i). soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale prevăzută în ATR⁴ sau notificarea, emis/emisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferent/aferentă locului de consum;</p> <p>(ii). verificarea încadrării în domeniul de măsurare a sistemului/mijlocului de măsurare existent.”</p> <p>Justificare: În situația în care tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși existente la locul de consum corespund cu datele transmise prin intermediul furnizorului, considerăm nu mai trebuie emis un nou ATR/notificare care să stea la baza documentației reconstituite.</p> <p>Delgaz</p> <p>(i). soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale prevăzută în ATR² sau notificarea, emis/emisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferent/aferentă locului de consum;</p> <p>(ii). verificarea încadrării în domeniul de măsurare a sistemului/mijlocului de măsurare existent.</p> <p>2ATR – aviz tehnic de racordare</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem eliminarea lit. i) având în vedere următoarele aspecte:</p> <p>1. în ATR este prevăzută soluția tehnică de racordare, respectiv sunt incluse date legate de obiectivele aferente SD necesare în vederea racordării (extindere/redimensionare, respectiv instalație de racordare);</p> <p>2. instalațiile de utilizare a gazelor naturale au fost realizate în baza a diferitelor documente de aprobare pe parcursul anilor (nominalizare de debit, acord de acces), iar referința strict la ATR, emis conform Ordin 7 /2022, nu acoperă toate situațiile.</p>
Art. 6 (7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru	13. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.	

⁴ ATR – aviz tehnic de racordare

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.		
<p>Art. 6 - (8) În situația în care clientul final deține documentația prevăzută la alin. (4), tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligația să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:</p> <p>a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare;</p>	<p>14. La articolul 6 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice;</p>	
<p>Art. 6 - (9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care:</p> <p>a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;</p>		<p>E.ON ASIST COMPLET</p> <p>Art. 6 - (9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care:</p> <p>a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 30 zile înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;</p> <p>Motivație</p> <p>Prin propunerea modificării termenului din 6 luni în 30 de zile, se urmărește armonizarea acestuia cu dispozițiile art. 304 alin. 2 din Ordinul 89/2018 privind aprobarea Normelelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale</p>
	<p>15. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7¹ cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 7¹. - (1) În situația în care clienții finali nu procedează conform prevederilor art. 7 alin (1), verificarea/revizia tehnică a instalației comune de utilizare se realizează obligatoriu odată cu fiecare verificare/revizie tehnică a instalațiilor individuale de utilizare.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), informațiile privind verificarea/revizia tehnică a instalației comune de utilizare, realizate conform prevederilor art. 6, se consemnează în Fișa de evidență întocmită odată cu verificarea/revizia tehnică a instalației individuale de utilizare.</p>	<p>ENGIE</p> <p>15. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7¹ cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 7¹. - (1) În situația în care clienții finali nu procedează conform prevederilor art. 7 alin (1) și nu există informații privind termenele scadente, verificarea sau revizia tehnică a instalației comune, se realizează obligatoriu odată cu fiecare verificare sau revizie tehnică a instalațiilor individuale de utilizare.</p> <p>Justificare: în majoritatea situațiilor în care clienții solicită operațiuni de verificare sau revizie tehnică a instalațiilor individuale de utilizare a gazelor naturale, există informații fie la obiectiv, fie transmise de Furnizor/OS prin notificare cu referire la scadențele verificărilor/reviziilor pentru instalațiile comune de utilizare; „fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale” prevede în Tabelul nr. 2 posibilitatea de a consemna date de verificare sau revizie tehnică pentru instalația comuna de utilizare.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Art. 8</p> <p>(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.</p> <p>-----</p> <p>b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012;</p>	<p>16. La articolul 8, alineatul (5) și alineatul (6) litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate, conform prevederilor alin. (2) și/sau (3), înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.</p> <p>-----</p> <p>b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020;</p>	<p>E.ON ASIST COMPLET</p> <p>Art. 8. - (5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască, în acord cu art. 144 alin. (4) din Ordinul 89/2018, detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate, conform prevederilor alin. (2) și/sau (3), înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului</p> <p><u>Motivație</u></p> <p>Prin propunerea de modificare se urmărește armonizarea cu prevederile art. 144 alin. (4) din Ordinul 89/2018, în ceea ce privește alegerea tipului de detector automat.</p> <p>DGSR</p> <p>16. La articolul 8, alineatul (5) și alineatul (6) litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate , conform prevederilor alin. (2) și/sau (3), înaintea expirării la expirarea duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.</p> <p><u>Justificare:</u> Pentru claritate.</p> <p>-----</p> <p>b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020;”</p> <p>Delgaz</p> <p>(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate la locul de consum, conform prevederilor alin. (2) și/sau (3), înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem menținerea prevederilor actuale ale alin. (5), având în vedere că acoperă toate situațiile în care este necesară înlocuirea detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze, înlocuirea fiind necesară pentru toate situațiile în care se ajunge la expirarea duratei normate de utilizare, nu doar în situațiile precizate la alin. (2) și (3).</p>
	<p>17. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8¹, 8² și 8³ cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 8¹. – (1) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată existența într-o încăpere a unui aparat consumator de combustibili gazoși care este racordat la coș sau este cu flacăra liberă, recomandă clientului final instalarea unui detector de monoxid de carbon.</p> <p>(2) Detectorul prevăzut la alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 173 alin. (3) din Normele tehnice.</p>	<p>E.ON ASIST COMPLET</p> <p>Art. 8¹. – (1) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată existența într-o încăpere a unui aparat consumator de combustibili gazoși care este racordat la coș sau este cu flacăra liberă, recomandă clientului final instalarea unui detector de monoxid de carbon, operațiune evidențiată în tabelul nr. 3 din Fișa de evidență a operațiunii. Recomandarea instalării unui detector de monoxid de carbon se va regăsi în Fișa de evidență, după tabelul 3, în secțiunea Confirmări Client, sub semnătură.</p> <p><u>Motivație</u></p> <p>După tabelul nr. 3 din Fișa de evidență a operațiunii, în secțiunea unde clientul confirmă sub semnătură că au fost efectuate operațiunile din tabel și că a primit Instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale, se propune adăugarea unei linii suplimentare destinate acestor aparate consumatoare de combustibili gazoși, pentru ca OE să poată face dovada recomandării unui detector de monoxid de carbon în cazul în care într-o încăpere există un aparat consumator de combustibili gazoși care este racordat la coș sau este cu flacăra liberă.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	<p>Art. 8^2. – Clienții finali prevăzuți la art. 1^1 lit. a) și b) au obligația încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, care să includă și obligațiile prevăzute la art. 12^2</p> <p>Art. 8^3. - Clienții finali au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către furnizorul de gaze naturale/OS/OE a prevederilor prezentei proceduri, după ce în prealabil s-a adresat furnizorului de gaze naturale/OS/OE pentru clarificarea aspectelor privind verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare.</p>	<p>DGSR</p> <p>17. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1, 8^2 și 8^3 cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 8^1. – (1) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată existența într-o încăpere a unui aparat consumator de combustibili gazoși care este racordat la coș sau este cu flacăra liberă, recomandă clientului final instalarea unui detector de monoxid de carbon.</p> <p>2) Detectorul prevăzut la alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 173 alin. (3) din Normele tehnice.</p> <p>Art. 8^2. – Clienții finali prevăzuți la art. 1^1 lit. a) și b) au obligația încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, care să includă și obligațiile prevăzute la art. 12^2</p> <p>Observație: Considerăm că acest articol necesită o dezvoltare având în vedere că forma propusă nu explicitează situația neîncheierii unui contract de prestări servicii, precum și transferul datelor privind realizarea verificării sau reviziei tehnice în cazul locurilor de consum racordate la SNT/CA.</p> <p>Art. 8^3. - Clienții finali au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către furnizorul de gaze naturale/OS/OE a prevederilor prezentei proceduri, după ce în prealabil s-a adresat furnizorului de gaze naturale/OS/OE pentru clarificarea aspectelor privind verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare.”</p>
Art. 9. – (1) b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;	18. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;	<p>ENGIE</p> <p>18. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale, cu excepția situației descrise la art. 3 alin. 3, c), după caz ;”</p> <p>Justificare: doar acesta ar putea fi scopul modificării.</p> <p>DGSR</p> <p>18. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;”</p> <p>Observație: Textul propus este identic cu cel din reglementarea în vigoare.</p>
Art. 9 - (7) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fișei de evidență.	19. La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fișei de evidență completat cu numărul de înregistrare de la OS sau însoțit cu dovada înregistrării la OS, astfel: a) în format hârtie, prin poștă sau înmânare personală; b) în format electronic, prin poșta electronică, SMS etc.	<p>AS GAZ</p> <p>La articolul 9, ar trebui introduse două noi aliniate astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (9) OE, nu are dreptul să subcontracteze serviciile de verificare/revizie, servicii pe care le efectuează cu personal propriu autorizat ANRE, • (10) În caz de denunțare unilaterală a contractului de prestări servicii, OE are dreptul de a solicita OSD anularea fișei de verificare/revizie. <p>Motivație</p> <ul style="list-style-type: none"> • În momentul de față sunt furnizori de gaze naturale, unii nefiind autorizați ANRE care oferă contracte de prestări servicii de verificare/revizie instalații de utilizare gaze naturale, contracte pe care le onorează apelând la alte firme autorizate. Astfel, clienții sunt induși în eroare, crezând că fac verificarea cu o

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		firmă, dar de fapt alt OE este executantul. Astfel se încalcă dreptul clientului final de a efectua serviciile cu o firma aleasă de el, <ul style="list-style-type: none">În cazul în care clientul decide unilateral să denunțe contractul și să nu efectueze plata serviciilor către OE, acesta din urmă este îndreptățit să ceară anularea serviciului la OSD.
	<p>20. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9¹ cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 9¹. – (1) Înregistrarea prevăzută la art. 9 alin. (6), poate fi efectuată în una din următoarele variante:</p> <p>a) în format hârtie, depusă de OE la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OS, sau</p> <p>b) în format electronic, transmisă de OE prin poșta electronică sau descărcate pe platforma electronică, puse gratuit de OS la dispoziția OE, în acest sens.</p> <p>(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) OS generează un număr de înregistrare:</p> <p>a) pe loc, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit.a);</p> <p>b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b); numărul de înregistrare de la OS se transmite la OE prin aceeași cale prin care a fost primită Fișa de evidență.</p>	<p>Delgaz</p> <p>(1.1) În situația înregistrării fișelor de evidență în format electronic conform prevederilor lit. b) nu mai este necesară depunerea la OS a acestora și în format de hartie.</p> <p>Justificare: propunere de completare având în vedere procesele de digitalizare care se desfășoară la nivelul OS, care permit gestionarea mai eficientă a documentelor în format electronic.</p> <p>(3) În situația în care OS pune la dispoziție o platformă electronică pentru descărcarea fișelor de evidență, se recomandă ca OE să folosească pentru înregistrarea documentelor această platformă.</p> <p>Justificare: propunere de completare având în vedere procesele de digitalizare care se desfășoară la nivelul OS, care permit gestionarea mai eficientă a documentelor în format electronic și posibilitatea actualizării mai rapide a informațiilor în sistemul IT al OS și transmiterea mai rapidă a datelor către furnizori.</p> <p>ACUE</p> <p>După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9¹ cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 9¹. – (1) Înregistrarea prevăzută la art. 9 alin. (6), poate fi efectuată în una din următoarele variante:</p> <p>a) în format hârtie, depusă de OE la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OS, sau</p> <p>b) în format electronic, transmisă de OE prin poșta electronică sau deseăreate încărcate pe platforma electronică, puse gratuit de OS la dispoziția OE, în acest sens; în situația în care OS pune la dispoziția OE o platformă electronică pentru înregistrarea Fișelor de evidență, OE au obligația utilizării acesteia.</p> <p>Justificare: Pentru claritate, precum și pentru facilitarea transmiterii informațiilor în contextul digitalizării.</p> <p>(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) OS generează un număr de înregistrare:</p> <p>a) pe loc, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a);</p> <p>b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b); numărul de înregistrare de la OS se transmite la OE prin poșta electronică pe aceeași cale prin care a fost primită Fișa de evidență.”</p> <p>Justificare: În situația în care OS pune la dispoziția OE o platformă electronică pentru înregistrarea Fișelor de evidență, Platforma poate să genereze și să afișeze numărul de înregistrare încă de la încărcarea Fișei de evidență.</p>
Art. 10. – (2) b) să respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările	<p>21. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>b) să ia de urgență următoarele măsuri, respectiv:</p> <p>(i) interzice accesul cu foc sau cu surse care pot provoca scânteii;</p> <p>(ii) întrerupe alimentarea cu gaze naturale;</p> <p>(iii) efectuează aerisirea încăperilor;</p>	<p>ACUE</p> <p>La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) să ia de urgență următoarele măsuri, respectiv:</p> <p>(i). interzice fumatul accesul cu foc sau cu surse care pot provoca scânteii;</p> <p>Justificare: Considerăm mai cuprinzătoare formularea propusă.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
ulterioare;	(iv) localizează defectul și nu părăsește zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei OS; ;	(ii). întrerupe alimentarea cu gaze naturale de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz; (iii). efectuează aerisirea încăperilor; (iv). localizează defectul și nu părăsește zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei OS; extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale;”
Art. 10 (5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei.	22. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit.c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei.	
	23. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins: (7) Detectoarele și electroventilele, prevăzute la alin. (6), se montează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.	ENGIE 23. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins: „(7) Detectoarele și electroventilele, prevăzute la alin. (6), se montează în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice.” Propunere Aliniat nou (8): „(8) Cu ocazia operațiunilor de verificare sau revizie tehnică periodică, este permisă instalarea vanelor seismice pe instalația de utilizare a gazelor naturale, cu consemnarea acestei operațiuni în fișa de evidență respectivă; instalarea acestor tipuri de vane se face pe poziții de robinet de închidere conform Normelor Tehnice ”. E.ON ASIST COMPLET Art. 11 - (7) OE are dreptul să solicite retragerea fișei de evidență întocmită conform art. 9 alin. 4 și 5 în situația în care, ulterior prestării serviciului tehnic, Clientul final denunță unilateral contractul, solicitând totodată anularea execuției. <u>Motivație</u> Conferirea dreptului OE de a solicita retragerea fișei de evidență de la OD are ca temei aspectele întâlnite în activitatea curentă. OE garantează serviciul tehnic prestat, fiind ținut răspunzător pentru calitatea și conformitatea operațiunilor de verificare executate, în situația Clienților rău platnici sau a celor care au denunțat unilateral contractul neachitându-și debitele restante și care beneficiază de serviciile tehnice prestate chiar și în lipsa aducerii la îndeplinire a obligațiilor corelative asumate prin contract. ACUE

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>„(7) OE are dreptul să solicite retragerea fișei de evidență, întocmită conform prevederilor art. 9 alin. (4) sau (5), în situația în care, ulterior prestării serviciului, clientul final nu-și îndeplinește clauzele contractuale.”</p> <p>Observație: În această formă, prevederea este neclară. Este posibil ca OE să fi realizat remedieri/intervenții asupra instalației de utilizare a gazelor naturale, ce se întâmplă în astfel de situații?</p>
	<p>24. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolul 12^{^1} și 12^{^2} cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 12^{^1}. – (1) La data întocmirea Fișei de evidență, OE, prin operațiunile pe care le-a realizat cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, concluzionează faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, prevăzute la art. 128 alin. (1) din Normele tehnice.</p> <p>(2) Prin realizarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE își asumă răspunderea asupra celor precizate în Fișa de evidență, după caz, la data întocmirii, iar orice modificare adusă instalației de utilizare, ulterior realizării verificării sau reviziei tehnice, cade în răspunderea exclusivă a clientului final.</p> <p>Art. 12^{^2}. – În situația clienților finali prevăzuți la art. 1^{^1} lit. a) sau b), OE, cu care aceștia au încheiat contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pe lângă obligațiile și drepturile prevăzute în prezenta procedură mai au și următoarele obligații:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) să țină actualizată evidența verificărilor și reviziilor tehnice periodice a instalațiilor de utilizare; b) să pună la dispoziția furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, pentru fiecare loc de consum, cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare următoarele informații: <ul style="list-style-type: none"> (i). data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia; (ii). data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia; (iii). numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune. c) să transmită furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, Fișele de evidență 	<p>Delgaz</p> <p>(1) La data întocmirea Fișei de evidență, OE, prin operațiunile pe care le-a realizat cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, concluzionează faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, prevăzute la art. 128 alin. (1) din Normele tehnice.</p> <p>Justificare: propunem eliminare referinței doar la art. 128 alin. (2) din Normele tehnice, având în vedere că sunt mai multe condiții care trebuiesc îndeplinite pentru funcționarea în condiții de siguranță a IU.</p> <p>(2) Prin realizarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE își asumă răspunderea asupra celor precizate în Fișa de evidență, după caz, la data întocmirii, iar orice modificare adusă instalației de utilizare, ulterior realizării verificării sau reviziei tehnice, cade în răspunderea exclusivă a clientului final.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea sintagmei după caz, considerăm că nu este necesară.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; d) să transmită clienților finali, Fișele de evidență întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și la termenele prevăzute în aceasta.	
		E.ON ASIST COMPLET Art. 13. - (2) OS are obligația să transmită furnizorului de gaze naturale informațiile prevăzute la alin. (1) cu minimum 120 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare Motivație În acord cu propunerea cuprinsă la art. 5 alin. (2), considerăm că prin majorarea termenului, în sensul transmiterii notificării de către OS Furnizorului cu 120 de zile anterioare datei scadente a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, se conferă Clientului final timpul necesar pentru a se informa, a analiza ofertele din piață și a contracta cu un OE în vederea prestării serviciilor tehnice.
	25. La articolul 13 după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care Fișa de evidență depusă pentru un loc de consum, nu respectă prevederile art. 9 alin. (3), OS în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), notifică OE cu privire la imposibilitatea actualizării bazei de date pentru respectivul loc de consum. (7) În situația prevăzută la alin. (6) OE are obligația înștiințării clientului final, cu privire la acest aspect, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.	Delgaz (6) În cazul în care Fișa de evidență depusă pentru un loc de consum, nu respectă prevederile art. 9 alin. (3), OS în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), notifică OE cu privire la imposibilitatea actualizării bazei de date pentru respectivul loc de consum. (7) În situația prevăzută la alin. (6) OE are obligația înștiințării clientului final, cu privire la acest aspect, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Justificare: propunem eliminarea prevederilor alin. (6) și (7) având în vedere faptul că OS deține informațiile necesare astfel încât să poată aprecia completitudinea și corectitudinea informațiilor. Considerăm că întreaga responsabilitate privind informațiile incluse pe fișele de evidență trebuie să fie în sarcina OE, conform prevederilor de la art. 9 alin. (3) OE are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru OS.
	26. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) În situația prevăzută la art.6 alin. (8), în baza Fișei de evidență a lucrărilor de revizie tehnică la instalația de utilizare gaze naturale și a reconstituirii documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, OS actualizează baza de date prevăzută la anexa 7, la rubrica „Aparate consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune”.	Delgaz (3) În situația prevăzută la art. 6 alin. (8), în baza Fișei de evidență a lucrărilor de revizie tehnică la instalația de utilizare gaze naturale și a reconstituirii documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale , OS actualizează baza de date prevăzută la anexa 7, la rubrica „Aparate consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune. Justificare: propunem eliminarea referinței la documentația reconstituită, actualizarea bazei de date a OS urmând a se face, ca în toate celelalte situații în baza Fișei de evidență a lucrărilor de revizie tehnică la instalația de utilizare gaze naturale..
	27. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 14^1 și 14^2 cu următorul cuprins: Art. 14^1 - OS are obligația de a elabora și publica pe pagina proprie de internet, în termen de 30 zile, o procedură operațională proprie care să descrie modalitatea de înregistrare a fișei de verificare sau revizie tehnică a instalației de utilizare, depuse de OE, precum și alte informații necesare acestora, în cazul în care se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale. Art. 14^2. – În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile	AS GAZ Art. 14^2. – În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS va sista, în termen de maxim 30 zile de la data constatării , alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.” Motivație <ul style="list-style-type: none">În momentul de față sunt clienți care nu au mai făcut verificările/reviziile instalațiilor de utilizare de foarte mult timp (unii chiar de peste zece ani), iar OSD nu au făcut nici un demers în rezolvarea acestor situații. Acești clienți sunt

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.	<p>un pericol pentru vecinii lor de bună credință care își fac verificările/reviziile la termen,</p> <ul style="list-style-type: none">Sunt foarte multe imobile nelocuite, deoarece proprietarii sunt plecați la muncă în străinătate, cu scadențele la verificare sau revizie depășite, dar care încă mai au gaz pe instalația de utilizare, existând pericolul unor acumulări de gaz metan. <p>Delgaz În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(1.1) În cazul în care instalația de utilizare nu îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, clientul are obligația de a remedia neconformitățile constatate. Justificare: propunem modificarea și completarea prevederilor, având în vedere că clientul este responsabil pentru funcționarea instalației de utilizare în condiții de siguranță, și trebuie să aibă și obligația de a asigura remedierea neconformităților constatate.</p> <p>DGSR 27. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 14¹ și 14² cu următorul cuprins: „Art. 14¹. - OS are obligația de a elabora și publica pe pagina proprie de internet, în termen de 30 zile, o procedură operațională proprie care să descrie modalitatea de înregistrare a fișei de verificare sau revizie tehnică a instalației de utilizare, depuse de OE, precum și alte informații necesare acestora, în cazul în care se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale. Art. 14².— În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.” Justificare: Pentru evitarea dublării legislative având în vedere că acest drept al OS este prevăzut în <i>Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012</i> și explicitat prin <i>Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali</i> aprobat prin ordinul ANRE nr. 29/2016. E.ON ASIST COMPLET 4³ În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare, acesta are obligația să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final clienților finali în situația depășirii cu 30 zile a termenului scadenței verificării sau reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale dacă acestia locuiesc în condominii Motivație Modificarea are ca rațiune protejarea locatarilor în fața iresponsabilității Clientului final/ Clientilor finali. Astfel, administrarea bunului și siguranța publică ar trebui să prevaleze.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>ACUE</p> <p>După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1 cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 14^1. - În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, în ziua constatării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p> <p>Justificare: Pentru evitarea dublării legislative având în vedere că acest drept al OS este prevăzut în <i>Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012</i> și explicitat prin <i>Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali</i> aprobat prin ordinul ANRE nr. 29/2016. Nu există o corespondență între ziua constatării și ziua în care se poate realiza întreruperea.</p> <p>Radu Păun</p> <p>Cu privire la Procedura privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, observam ca in tabelul cu Sinteza observatiilor, pe ultima coloana, unde este forma finala a proiectului, apare la pct. 27 introducerea, dupa art. 14, a doua articole 14^1 si 14^2. Semnalam faptul ca in Proiectul de Ordin nu mai apar ambele articole. Practic nu mai apare obligatia de la 14^1 : „OS are obligația de a elabora și publica pe pagina proprie de internet, în termen de 30 zile, o procedură operațională proprie care să descrie modalitatea de înregistrare a fișei de verificare sau revizie tehnică a instalației de utilizare, depuse de OE, precum și alte informații necesare acestora, în cazul în care se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.”</p> <p>In plus, la prevederea care se regaseste in Proiectul de Ordin la art. 14^1:” În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, în ziua constatării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p> <p>Ni se pare usor exagerata posibilitatea intreruperii imediate a alimentarii cu gaze naturale. Art 138 alin. (2) lit. f) prevede dreptul OSD: „să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare”.</p> <p>Acest articol din lege face referire la o situatie clara in care exista pericol de explozie si, intr-adevar, in astfel de cazuri este firesc sa fie sistata imediat alimentarea cu gaze naturale.</p> <p>Prevederea din Proiectul de Ordin face insa referire la actualizarea bazei de date a OS si la situatia in care nu apare ca fiind efectuată verificarea sau revizia (cu rezultat sistarea alimentarii in ziua constatarii).</p> <p>Exista situatii in care clientii au facut verificariile/reviziile, dar apar sincope in</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		comunicarea dintre OE care a efectuat lucrarile si inregistrarea acestora la operatorul de distributie. In acest caz nu ar trebui sistata alimentarea imediat, clientul neavand nicio vina. Prin urmare, s-ar putea ajunge la cazuri de sistare a alimentarii cu gaze naturale in aceeasi zi, pe motiv ca nu apare in baza de date informatia privind efectuarea reviziei/verificarii, fara a da sansa clientului final de a face dovada efectuarii respectivelor lucrari. Drept consecinta, am aprecia re-evaluarea acestei prevederi.
Art. 15 (1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) și la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și sunt însușite de către operatorul economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, precum și de către instalatorul său autorizat ANRE, tip PGIU.	28. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins Art. 15 - (1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) și la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și sunt însușite de către operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, după caz, precum și de către instalatorul său autorizat de ANRE, tip autorizație PGT/PGIU	
	29. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 16 - Constituie contravenție, conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 , cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ, următoarele: a) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri; b) în prezenta procedură.	
	30. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17 cu următorul cuprins: Art. 17. - Neefectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare în termenele legale, precum și neremedierea deficiențelor constatate la acestea, atrage în mod direct răspunderea clientului final, pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalației de utilizare.	
	31. La anexa nr. 1, după al cincilea paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins: NOTIFICARE Stimate client, Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația să efectuați ... (verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale)..., prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip, în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de Pentru locul de consum menționat mai sus vă comunicăm următoarele informații: a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia; b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia; c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.	E.ON ASIST COMPLET 31. La anexa nr. 1, după al cincilea paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins: Neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, constituie contravenție conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ. Clientul final este obligat să păstreze notificarea și să o prezinte OE în vederea prestării serviciului. Pentru evitarea oricărui dubiu, notificarea se păstrează în mod obligatoriu la Cartea Tehnică prevăzută de art. 28 din Ordinul 156/2020. Motivație Pe fondul numeroaselor neconcordanțe regăsite în activitatea exercitată de către OE și dat fiind faptul că prezentarea notificării reprezintă unul dintre documentele care trebuie înmânate acestuia în vederea prestării serviciului tehnic, rațiunea modificării este aceea de informare și conștientizare a Clientului final în sensul păstrării în mod obligatoriu

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	<p>Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani.</p> <p>În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalți clienți finali deserviți.</p> <p>Neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, constituie contravenție conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ.</p> <p>Lista integrală a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro.</p>	a notificării comunicate de Furnizor până cel puțin la data la care serviciul tehnic este contractat și prestat de OE.
	<p>5. Drepturile și obligațiile prestatorului</p> <p>Prestatorul are următoarele drepturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – să încaseze contravaloarea serviciului prestat; – să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu; – să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere <u>conform prevederilor art. 304 alin. (2) din Normele tehnice</u>, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale; 	
	<p>32. La anexa nr. 2 punctul 5 „Drepturile și obligațiile prestatorului”, paragraful doi „Prestatorul are următoarele obligații”, marcatorul șase se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <ul style="list-style-type: none"> – să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020. 	
	<p>33. La anexa nr. 2 punctul 6 „Drepturile și obligațiile beneficiarului”, paragraful unu „Beneficiarul are următoarele drepturi”, marcatorul trei se</p>	

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite			
	modifică și va avea următorul cuprins: - să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020 . Beneficiarul are următoarele obligații:				
	34. La Anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere <u>conform prevederilor art. 304 alin. (2) din Normele tehnice</u> ----- 14. Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale ³⁾ , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020				
	35. La Anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 14 se introduce un nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins: 15. Testarea funcționării detectorului și a electroventilului prin acționarea butonului de „Test” al detectorului.	E.ON ASIST COMPLET 15. Testarea funcționării detectorului/detecatoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Se interzice orice altă metodă de testare dacă detectorul nu are buton de test. Motivație În practică, Clientul solicită testarea cu diverse surse de gaze (ex: brichetă, spray), iar aceste operațiuni pot degrada elementul de detecție al echipamentului ACUE La Anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 14 se introduce un nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins: <table><tr><td>15.</td><td>Testarea funcționării detectorului/detecatoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului; Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).</td><td></td></tr></table> Justificare: Există metode specifice de verificare a detecatoarelor, stabilite de producătorii acestora și considerăm că nu pot fi interzise prin această reglementare.	15.	Testarea funcționării detectorului/detecatoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului; Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).	
15.	Testarea funcționării detectorului/detecatoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului; Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).				
	36. La Anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3, numărul curent 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor <u>conform prevederilor art. 304 alin. (2) din Normele tehnice</u> -----				

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite			
	16. Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale ³⁾ , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020				
	37. La Anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17 cu următorul cuprins: 17. Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului	E.ON ASIST COMPLET 17. Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Se interzice orice altă metodă de testare dacă detectorul nu are buton de test. Motivație În practică, Clientul solicită testarea cu diverse surse de gaze (ex: brichetă, spray), iar aceste operațiuni pot degrada elementul de detecție al echipamentului. ACUE La Anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17 cu următorul cuprins: <table><tr><td>17.</td><td>Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).</td><td></td></tr></table> Justificare: Există metode specifice de verificare a detectoarelor, stabilite de producătorii acestora și considerăm că nu pot fi interzise prin această reglementare.	17.	Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).	
17.	Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei altei metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test și producătorul nu prevede o altă modalitate de testare a detectorului (gaz de test etc.).				
	Delgaz <div>ANEXA Nr. 1 la procedură</div> Furnizor de gaze naturale: (denumire) Client final: (denumire/nume și prenume) Adresă loc de consum: (localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, județ) Cod loc de consum: NOTIFICARE Stimate client, Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația să efectuați . . . (verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale). . . , prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip , în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de Pentru locul de consum menționat mai sus vă comunicăm următoarele informații: a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia; b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia; c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune. Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani. În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalți clienți finali deserviți				

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite															
	<p>Lista integrală a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro.</p> <p>Neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, constituie contravenție conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ.</p> <p>Anexat prezentei notificări vă anexăm o listă informativă cu operatorii economici autorizați de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip , din județul (*).</p> <p>(*) Se întocmește o listă de către titularul licenței de furnizare cu informații de contact ale operatorilor economici autorizați din județul de domiciliu al clientului final și se precizează cel puțin informații cu privire la adresă, telefonul de contact și persoana de contact pentru operatorul economic autorizat.</p> <p>Vă mulțumim pentru înțelegere. Data</p>																
	<div>Delgaz</div> <div>ANEXA Nr. 2 la procedură</div> <div>ELEMENTE MINIME OBLIGATORII</div> <div>la întocmirea contractului de prestări de servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale</div> <div>1. Părțile contractante</div> <div>Operatorul economic (denumire), nr. de ordine în registrul comerțului , cod unic de înregistrare , reprezentat legal prin , în calitate de , Banca , cod IBAN , cu sediul social în localitatea , str. nr. . . . , bl. . . . , sc. . . . , et. . . . , ap. . . . , județul/sectorul , cod poștal , telefon fix , telefon mobil , fax , e-mail , posesor al autorizației ANRE tip nr. , valabilă până la data de , denumit în continuare Prestator,</div> <div>și</div> <div>Persoana fizică (nume și prenume), domiciliată în localitatea , str. nr. . . . , bl. . . . , sc. . . . , et. . . . , ap. . . . , județul/sectorul . . . , cod poștal , telefon fix , telefon mobil , adresă e-mail , identificată prin , serie/număr CI/BI . . . , eliberat(ă) de . . . la data de . . . , Banca , cod IBAN , denumită în continuare Beneficiar,</div> <div>sau</div> <div>Persoana juridică (denumire), nr. de ordine în registrul comerțului , Cod unic de înregistrare reprezentată legal prin , în calitate de , Banca , cod IBAN , cu sediul social în localitatea , str. nr. . . . , bl. . . . , sc. . . . , et. . . . , ap. . . . , județul/sectorul , cod poștal , telefon fix , telefon mobil , fax , e-mail , denumită în continuare Beneficiar,</div> <div>au convenit încheierea Contractului nr. . . de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare aferente locului de consum (adresa locului de consum)</div> <div>2. Obiectul contractului</div> <table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Serviciul prestat</td><td>Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat</td></tr><tr><td>1.</td><td>Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Remediarea defectelor constatate</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale</td><td></td></tr></table> <div>3. Durata contractului</div> <div>Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de . . . zile de la data încheierii prezentului contract.</div> <div>Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.</div> <div>4. Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată</div>		Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat	1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale		2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale		3.	Remediarea defectelor constatate		4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	
Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat															
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale																
2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale																
3.	Remediarea defectelor constatate																
4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale																

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite															
	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Serviciul prestat</td><td>Valoarea serviciului prestat</td></tr><tr><td>1.</td><td>Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Remedierea defectelor constatate</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale</td><td></td></tr></table> <p>Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.</p> <p>5. Drepturile și obligațiile prestatorului Prestatorul are următoarele drepturi:</p> <ul style="list-style-type: none">- să încaseze contravaloarea serviciului prestat;- să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu;- să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale. <p>Prestatorul are următoarele obligații:</p> <ul style="list-style-type: none">- să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și în baza:a) notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;b) documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;- să întocmească fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru operatorul de sistem;- să înregistreze la operatorul de sistem, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;- să transmită beneficiarului un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;- să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;- să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE 156/2020. <p>6. Drepturile și obligațiile beneficiarului Beneficiarul are următoarele drepturi:</p> <ul style="list-style-type: none">- să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;- să primească un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;- să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE 156/2020 <p>Beneficiarul are următoarele obligații:</p> <ul style="list-style-type: none">- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta;- să pună la dispoziție prestatorului următoarele documente:		Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat	1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale		2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale		3.	Remedierea defectelor constatate		4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	
Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat															
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale																
2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale																
3.	Remedierea defectelor constatate																
4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale																

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice				Observații și propuneri primite																																																																																	
		11.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale																																																																																			
		12.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului																																																																																			
		13.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului																																																																																			
		14.	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012																																																																																			
		15.	Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului.																																																																																			
	<div><div>Delgaz</div><div><div>ANEXA Nr. 5 la procedură</div><div><div>Tabelul nr. 3</div><table><tr><th rowspan="2">Nr. crt.</th><th colspan="3" rowspan="2">Operațiuni</th><th colspan="3">De completat*</th></tr><tr><th>Da</th><th>Nu</th><th>Nu este cazul²⁾</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="3">Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="3">Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td colspan="3">Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td colspan="3">Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">Demontarea/Debranșarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente</td><td>Tipul aparatului</td><td>Debit nominal (m³/h)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td colspan="3">Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td colspan="3">Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td colspan="3">Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați, emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td colspan="3">Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare- măsurare</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div></div>								Nr. crt.	Operațiuni			De completat*			Da	Nu	Nu este cazul ²⁾	1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente						2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi						3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității						4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță						5.	Demontarea/Debranșarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m³/h)									6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare						7.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente						8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați, emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale						9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare- măsurare					
Nr. crt.	Operațiuni			De completat*																																																																																		
				Da	Nu	Nu este cazul ²⁾																																																																																
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente																																																																																					
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi																																																																																					
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității																																																																																					
4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță																																																																																					
5.	Demontarea/Debranșarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m³/h)																																																																																			
6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare																																																																																					
7.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente																																																																																					
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați, emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale																																																																																					
9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare- măsurare																																																																																					

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite				
		10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatorii economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat 11. Efectuarea probei de rezistență la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări 12. Efectuarea probei de etanșeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalații de utilizare a gazelor naturale 13. Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului 14. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului 15. Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale 16. Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale ³), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020 17. Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului.				
		DGSR Observație generală: Considerăm că este necesară o consultare a reprezentanților ANRE cu operatorii din piață cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse prin documentul supus dezbaterii publice, precum și a celor suplimentare referitoare la alte prevederi ce nu au fost cuprinse în propunerile dumneavoastră. În acest sens, după centralizarea observațiilor primite și publicarea sintezei observațiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveți amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observații.				