

REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1- Titlul proiectului de reglementare

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării

1. Contextul și cadrul european de reglementare (Descrierea situației actuale)	Nu este cazul
1. Cadrul național de reglementare	Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Normei tehnice tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice se emite având în vedere următoarele prevederi: a) art. 15 alin. (1) și (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; b) art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;
2. Scopul reglementării	Prezentul act normativ stabilește noi cerințe care permit o aplicare mai facilă a prevederilor <i>Normei</i> .
3. Schimbări preconizate/măsurile propuse prin prezenta reglementare	Proiectul de ordin propus spre consultare publică aduce clarificări privind utilizarea formulei de calcul al dimensiunii zonei de siguranță $Z(\text{sig})$, stabilită la pct. 2.3 al Anexei nr. 6 la <i>Normă</i> . Prin modificările aduse de către proiectul de act normativ a fost eliminată restricția privind aplicarea prevederilor <i>Normei</i> în culoarul de trecere normat al LEA, respectiv în zona situată între limita zonei de siguranță și limita culoarului de trecere normat, și

	<p>aplicarea acestora numai în zona de siguranță a LEA, a cărei lățime este calculată cu formula de la pct.2.3.</p> <p>De asemenea, au fost precizate condițiile în care se va solicita realizarea analizei de risc, funcție de poziționarea obiectivelor în raport cu zona de siguranță și respectiv în zona situată între limita zonei de siguranță și limita culoarului de trecere normat.</p> <p>Totodată, au fost stabilite prevederi privind amplasarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul clădirilor.</p>
--	---

Secțiunea a 3-a –Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de reglementare

<p>1.Impactul macroeconomic</p> <p>a) Impactul asupra operatorilor de rețea</p> <p>b) Impactul asupra solicitanților avizelor de amplasament</p>	<p>a) Modificările propuse prin proiectul de ordin implică operatorii de rețea în realizarea evaluării preliminare privind amplasarea obiectivului în raport cu zona de siguranță a LEA cu tensiuni nominale mai mari de 1kV.</p> <p>b) Proiectul de ordin asigură solicitanților avizelor de amplasament facilitarea amplasării obiectivului în culoarul de trecere normat al LEA cu tensiuni nominale mai mari de 1kV, respectiv în zona situată între limita zonei de siguranță și limita culoarului de trecere normat, fără a mai fi necesară realizarea unei analize de risc.</p>
--	--

ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de ordin însoțite de o motivație corespunzătoare cel mai târziu până în data de 07 martie 2023, inclusiv în format editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.