

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020 – faza a-II-a

Data finalizării procesului de consultare publică: 26.06.2023

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Art. 2 Activitățile de proiectare, execuție, recepție tehnică și punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018.</p>	<p>1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Activitățile de proiectare, execuție, recepție tehnică și punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”</p>	
		<p>DGSR 1¹. La articolul 3 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins: „d) modificărilor instalațiilor de utilizare prin schimbarea amplasamentului punctului de delimitare între obiectivele SD și IUGN, definite în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, modificări realizate în cadrul unui proiect de reabilitare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.” Justificare: Pentru acoperirea situațiilor în care se modifică poziția mijlocului de măsurare/ PR, respectiv acesta se reamplasează la limita de proprietate conform prevederilor <i>Normelor tehnice</i> în vigoare.</p>
<p>Art. 4 (1) Prezenta procedură se aplică de producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de</p>	<p>1. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p>	<p>Delgaz Propunem introducerea unei noi litere, litera d), cu următorul cuprins:</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>sistem sau de operatorii de distribuție a gazelor naturale în relațiile cu:</p> <p>a) persoanele fizice/juridice viitoare proprietare ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sau mandatarul acestora;</p> <p>b) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>„c) persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, doar în situația în care acestea sunt prevăzute în proiect, dar nu au fost achiziționate până la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, și pentru care este necesară să se solicite la P/OTS/OD punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.”</p>	<p>d) operatorii economici autorizați ANRE care executa activități de verificare tehnică periodică/ revizia a instalațiilor de utilizare</p> <p>Motivație: Propunem completarea cu noi prevederi astfel încât cu ocazia reviziei/verificării instalației, în situația în care OE constata lipsă sigilii/sigilii rupte sau deteriorate aferente pozițiilor busonate, acesta va trebui să aibă obligația să aplice sigilii și să includă această informație în fișa de verificare/revizii.</p> <p>ENGIE La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: „c) persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, doar în situația în care acestea sunt prevăzute în proiect, dar nu au fost achiziționate până la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, și pentru care este necesară să se solicite la P/OTS/OD punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.”</p>
<p>Art. 4</p> <p>(2) Prezenta procedură se aplică de operatorii sistemelor de distribuție închise în relațiile cu:</p> <p>a) persoanele fizice/juridice viitoare proprietare ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuție închis la momentul racordării sau mandatarul acestora;</p> <p>b) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>2. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, doar în situația în care acestea sunt prevăzute în proiectul tehnic, dar nu au fost achiziționate până la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, și pentru care este necesară să se solicite operatorului sistemului de distribuție închis punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.”</p>	<p>ENGIE La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: „c) persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, doar în situația în care acestea sunt prevăzute în proiectul tehnic, dar nu au fost achiziționate până la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, și pentru care este necesară să se solicite operatorului sistemului de distribuție închis punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.”</p> <p>Justificare: susținem eliminarea prevederilor de la punctele 2 și 3 ale prezentului proiect de ordin, întrucât considerăm că persoanele fizice autorizate ca Instalator autorizat ANRE tip EGIU nu pot avea atribuții în procesele care vizează punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, putând participa doar la activitățile desfășurate în scopul demontării/montării/înlocuirii racordurilor la aparatele consumatoare gaze naturale deja puse în funcțiune în condițiile legii</p> <p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Conform Secțiunii 7 din Procedură, solicitarea de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, se face de către Executant - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora.</p> <p>Mai mult, persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, nu pot realiza punerea în funcțiune a IUGN, conform anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare.”</p> <p>Ca atare, solicităm reformularea conținutului lit.c), în sensul clarificării</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		solicitantului care se adresează P/OTS/OD pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.
<p>Art. 4 (3) Prezenta procedură nu se aplică de: a) persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși; b) operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale; c) operatorul terminalului GNL.</p>	<p>3. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se abrogă.</p>	
<p>Art. 4 (4) Persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, au obligația să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Persoanele fizice autorizate de ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, au obligația să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare.”</p>	<p>ENGIE La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Persoanele fizice autorizate de ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m³/h, au obligația să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare.” Justificare: La punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare gaze naturale pot participa numai agenți economici autorizați ANRE tip EDIB sau ET. Persoanele fizice autorizate ca instalator autorizat tip EGIU au atribuții doar pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care fac parte dintr-o instalație de utilizare a gazelor naturale anterior pusă în funcțiune prin instalarea mijlocului de măsurare de</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Art. 5 c) bușonare - operațiunea de punere în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale prin montarea unor fittinguri speciale (dopuri) la capetele instalației de utilizare a gazelor naturale, acolo unde nu există aparate consumatoare de combustibili gazoși; l) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;</p>	<p>5. La articolul 5, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: „l) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”</p>	<p>către OD sau/și executantul instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>DGSR 6^1. La articolul 5, se introduce o nouă literă u) și va avea următorul cuprins: u) SSM - Securitate și Sănătate în Munca; Justificare: Pentru clarificare conform modificărilor din cadrul documentului</p>
<p>Art. 8 (3) La stabilirea traseelor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează: a) pe domeniul public; b) pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului sau ale condominiilor.</p>	<p>6. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.</p>	<p>MEGACONSTRUCT Propunem menținerea art.8 alin. (3), deoarece prin abrogarea acestuia se pot crea confuzii/interpretări în ceea ce privește proiectarea/execuția instalațiilor de utilizare gaze naturale pe domeniul public sau pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului sau ale condominiilor</p>
<p>Art. 9. - (1) Anterior încheierii contractului prevăzut la art. 7 alin. (2), proiectantul solicită beneficiarului următoarele: a) prezentarea copiei avizului tehnic de racordare eliberat de P/OTS/OD sau a notificării eliberate de OD prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare; avizul tehnic de racordare sau notificarea sunt obținute de beneficiar sau de mandatarul acestuia; b) prezentarea acordului/acordurilor investitorului/investitorilor instalației de utilizare comună a gazelor naturale, prevăzut(e) la art. 10 alin. (1), sau acordul privind despăgubirea, prevăzut la art. 10 alin. (2);</p>		

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>c) copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce urmează a fi racordate la instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislației în vigoare, în situația în care beneficiarul le deține, sau o declarație pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au funcționat anterior în instalația de utilizare a gazelor naturale a beneficiarului;</p> <p>d) declarația de performanță/declarația de conformitate nr. ... din data de a detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze naturale în situația în care este/sunt achiziționat/achiziționate de beneficiar</p>		
<p>Art. 10</p> <p>(1) În situația separării măsurării gazelor naturale la un apartament aflat într-un condominiu în care există o instalație de utilizare comună a gazelor naturale, pe casa scării, care deservește unul sau mai multe apartamente, ce sunt contorizate individual, beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorului/investitorilor acestei instalații de utilizare comună.</p> <p>(2) În situația în care unul sau mai mulți investitori nu dă/dau curs punerii la dispoziția beneficiarului a acordului/acordurilor prevăzut/prevăzute la alin. (1), beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul privind despăgubirea investitorului/investitorilor, printr-un act autentic, pentru partea ce îi revine din investiția făcută.</p> <p>(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), modul de defalcare a cheltuielilor și de atribuire a cotelor-părți către investitor/investitori se stabilește pe cale amiabilă sau apelând la instanța judecătorească competentă.</p> <p>(4) Suma cerută de investitorul inițial al instalației de utilizare a gazelor naturale nu poate fi mai mare decât suma achitată de acesta la momentul execuției, raportată la cursul euro.</p>	<p>7. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:</p> <p>„(5) Proiectantul întocmește proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale numai după prezentarea de către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.</p> <p>(6) Investitorul are obligația să permită accesul la instalația de utilizare comună a gazelor naturale, în condițiile prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) sau alin. (2).”</p>	
<p>Art. 15</p> <p>(3) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești, să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGIU sau EGT, în funcție de regimul de presiune al instalației de utilizare a gazelor naturale, și să aibă</p>	<p>8. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea</p>	<p>ENGIE</p> <p>La aArticolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>o experiență de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.</p> <p>(4) Responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a semna planșele desenate, precum și procesele-verbale aferente execuției lucrării.</p>	<p>lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.”</p>	<p>proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.”</p> <p>(1) Executantul are obligația desemnării coordonatorului tehnic de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>(2) Coordonatorul tehnic de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzut la alin. (1), are obligația de a coordona execuția instalației de utilizare a gazelor naturale conform cerințelor proiectului tehnic și cu respectarea cerințelor esențiale de calitate, precizate în acesta.</p> <p>(3) Coordonatorul tehnic de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești, să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGIU sau EGT, în funcție de regimul de presiune al instalației de utilizare a gazelor naturale, și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.</p> <p>(4) Coordonatorul tehnic de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:</p> <p>a) cunoaște prevederile proiectului tehnic de execuție, verificat conform Procedurii;</p> <p>b) verifică existența fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuție, planurilor de verificare a execuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție;</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>c) participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;</p> <p>d) pune la dispoziția investitorului documentația de execuție întocmită, în vederea constituirii/completării, după caz, a cărții tehnice a construcției;</p> <p>e) oprește execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora.</p> <p>Justificare: <i>Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea lucrărilor executate, aprobat prin HG nr. 925/1995 (cu modificările și completările ulterioare), prevede că Responsabilul tehnic cu execuția își desfășoară activitatea ca angajat al operatorului economic care execută lucrări de construcții și trebuie să fie autorizat și confirmat periodic de către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).</i> Autorizarea de către ISC se face conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016, care, pentru responsabilul tehnic cu execuția în domeniul instalațiilor de gaze naturale , impune experiența profesională de min. 6 ani (art. 8 alin. (2)). Examenle de autorizare se organizează anual. În prezent, la nivelul operatorilor economici care desfășoară lucrări conform <i>Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale</i>, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 156/2020, responsabilii tehnici cu execuția au fost desemnați conform prevederilor acestei proceduri, care</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>impune o experiență de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.</p> <p>În aceste condiții, pentru a evita contradicția cu prevederile HG 925/1995, respectiv ale Ord. MDRAP 1895/2016 și, totodată, de a evita un blocaj în activitatea operatorilor economici, sugerăm reformularea art. 15 al prezentei proceduri conform propunerii de mai sus.</p> <p>În eventualitatea că se are în vedere ca, pe viitor, responsabilii tehnici cu execuția pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale să fie, în mod obligatoriu, autorizați de ISC, apreciem că se impune un termen de implementare de minimum 3 ani, având în vedere modificarea condiției de vechime, necesarul mare de personal care va trebui autorizat și frecvența anuală a examenelor de autorizare organizate de ISC.</p> <p>Lateș</p> <p>La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.” Responsabilul tehnic cu execuția are obligația să semneze documentele aferente execuției. (justificare-Pentru a fi în concordanță cu Art. 162 alon.(2)din Legea nr.123/2012 din care rezultă că lucrările sunt executate de „specialiștii operatorului economic autorizat ANRE care a executat lucrarea...” Mai mult, Procedura se referă și la instalații de utilizare industriale și de înaltă presiune (contradicție cu Ordinul ANRE nr.65/2023) pentru care HG nr.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		925/1995 nu se aplică fiind excluse de sub egida ei de Legea nr.10/1995 în baza căreia a fost emisă. Responsabilul tehnic cu execuția în construcții poate fii atestat pentru instalații de gaze naturale aferente construcțiilor cu condiția de a fi absolvent a unei facultăți de instalații aferente construcțiilor sau petrol și gaze fără a fii necesar să fie autorizat ANRE)
<p>Art. 22 (2) În situația prevăzută la alin. (1), OD respectă prevederile art. 18 alin. (3) din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale. (3) În situația prevăzută la alin. (1), OTS respectă prevederile art. 42 din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.</p>	<p>9.</p>	
<p>Art. 24 (1) Concomitent cu transmiterea programării prevăzute la art. 23, executantul pune la dispoziția P/OTS/OD copii conforme cu originalul ale următoarelor documente: d) dovada achitării tarifului aferent punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>10. La articolul 24 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins: „e) planul de încadrare în zonă, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. p) din Normele tehnice; f) planul lucrărilor, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. q) din Normele tehnice.”</p>	<p>Delgaz Propunem eliminare: f) planul lucrărilor, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. q) din Normele tehnice Motivație: Propunere de eliminare a lit. f), nu considerăm că este necesar ca si acest document să fie prezentat</p>
		<p>ENGIE La art. 24, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹), cu următorul cuprins: (1¹) În situația existenței echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum, documentele de la punctele c), e) și f) ale alin. (1) nu sunt necesare.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	<p>11. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24¹ cu următorul cuprins: „Art. 24¹. – (1) În situația în care solicitarea prevăzută la art. 23 nu este completă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, P/OTS/OD are obligația de a comunica, în scris, executantului, documentele necesare a fi prezentate în completare. (2) În situația prevăzută la alin. (1), executantul transmite P/OTS/OD documentele solicitate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comunicării.”</p>	
<p>Art. 25 (3) P/OTS/OD are dreptul de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: a) nu a fost achitat tariful perceput de P/OTS/OD pentru această operație; b) dacă se constată existența unei neconformități, respectiv: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz;</p>	<p>12. La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă și litera b) punctul (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz, respectiv necompletarea sau completarea incompletă a datelor de identificare ale executantului și/sau ale responsabilului tehnic cu execuția etc.”</p>	<p>Delgaz Art. 25. <u>Propunem reformulare:</u> <u>Propunem completare</u> b) în situația existenței echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum - în termen de 5 zile lucrătoare, în această situație, responsabilitatea P/OTS/OD este conform art. 27 alin. (1) lit. b) <u>Motivație:</u> Pentru claritate text. In cazul PIF fara montarea sistemului de masura, OSD actualizeaza evidentele proprii cnf Proiect ANRE modificare ordin 156/2020 de la art 27 alin (1) lit b. Art.25 (3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: a)..... b) dacă se constată existența unei neconformități, respectiv: <u>Propunem reformulare:</u> (iii) completarea necorespunzătoare a a datelor de identificare a operatorului economic autorizat de ANRE pentru execuție și a</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>responsabilului tehnic cu execuția desemnat de acesta în procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz;</p> <p><u>Motivație:</u> Propunem completarea cu datele specifice, care în urma verificării de către OSD rezultă a fi necorespunzătoare în procesele verbale; acestea sunt date asupra cărora OSD are control și referință; completarea în mod corect a datelor în cadrul proceselor verbale trebuie să fie strict responsabilitatea operatorului economic care execută lucrarea.</p> <p>DGSR La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă și litera b) punctul (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: Refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare de P/OTS/OD este justificat în următoarele situații: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz, respectiv necompletarea sau completarea incompletă a datelor de identificare ale executantului și/sau ale responsabilului tehnic cu execuția etc.”</p> <p>Justificare : Pentru clarificare având în vedere prevederile art. 24¹ (prevederi noi) care introduce posibilitatea executantului de completare a documentelor depuse.</p> <p>ENGIE La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă și litera b) punctul (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>„(3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz, respectiv necompletarea sau completarea incompletă a datelor de identificare ale executantului și/sau ale responsabilului coordonatorului tehnic cu de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, etc.”</p> <p>Lateș La articolul 25 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (3), partea introductivă și litera b) punctul (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) De la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3), OD, prin personalul propriu autorizat ANRE, are obligația de a efectua punerea în funcțiune a instalației de utilizare, după cum urmează: ”(justificare-persoana desemnată trebuie să fie la același nivel cu responsabilul tehnic cu execuția.) „(3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz, respectiv necompletarea sau completarea incompletă a datelor de identificare ale executantului și/sau ale responsabilului tehnic cu execuția etc.”</p> <p>(iv) neconcordanță între documentele transmise și documentele originale de la dosar (uneori nu corespund nici ca formă nici ca participanți semnatari)</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Art. 25 (3) P/OTS/OD are dreptul de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații: a) nu a fost achitat tariful perceput de P/OTS/OD pentru această operație; b) dacă se constată existența unei neconformități, respectiv: ----- (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepție tehnică și/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz; ----- (v) absența documentului prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. c), în situația în care punerea în funcțiune se realizează cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare etc.</p>	<p>13. La articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul (v) se introduc trei noi puncte, punctele (vi), (vii) și (viii) cu următorul cuprins: „(vi) nerespectarea soluției tehnice de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare; (vii) nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate în muncă, la locul de consum, la momentul punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, atât pentru executant, cât și pentru reprezentantul P/OTS/OD; (viii) absența unui contract de distribuție a gazelor naturale, valabil pentru locul de consum pentru care se solicită punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.”</p>	
<p>Art. 25 (4) În situația prevăzută la alin. (3), P/OTS/OD are obligația de a comunica, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3), executantului și beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale</p>		<p>DGSR La art. 25 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În situația prevăzută la alin. (3), P/OTS/OD are obligația de a comunica, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3), executantului și beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale. Justificare : Pentru clarificare având în vedere prevederile art. 24¹ (prevederi noi). Modalitatea de comunicare consideram ca poate fi portalul/canalul electronic pus la dispoziție de OSD și care evident a fost utilizat la momentul depunerii solicitării. O comunicare prin poșta conduce la înregistrarea unor timpi suplimentari, fără un efect benefic pentru clientul final.</p>
<p>Art. 25 (5) Termenul prevăzut la alin. (1) și (2) se decalază în mod corespunzător în cazul în care instalația de racordare nu a fost recepționată și pusă în funcțiune, P/OTS/OD având următoarele obligații:</p>	<p>14. La articolul 25 alineatul (5), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: „a) să notifice, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor la art. 24 alin. (3), executantul cu privire la data estimată a punerii în funcțiune a instalației de racordare;</p>	

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>a) să notifice, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor la art. 24 alin. (3), executantul cu privire la data punerii în funcțiune a instalației de racordare;</p> <p>b) să programeze punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în maximum 3 zile de la:</p> <p>(i) punerea în funcțiune a instalației de racordare;</p> <p>(ii) data achitării tarifului aferent către P/OTS/OD, în situația în care solicitarea de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale a fost depusă anterior punerii în funcțiune a instalației de racordare.</p>	<p>b) să programeze punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale într-un termen de maximum:</p> <p>(i) 5 zile lucrătoare, pentru debitele de gaze naturale, aprobate, mai mici de 250 m³/h;</p> <p>(ii) 10 zile lucrătoare, pentru debitele de gaze naturale, aprobate, mai mari de 250 m³/h.”</p>	
<p>Art. 27</p> <p>(1) La data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, P/OTS/OD, împreună cu executantul și cu beneficiarul, întocmesc procesul-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6:</p> <p>.....</p> <p>b) la sediul P/OTS/OD, în situația prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. b).</p>	<p>15. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) la sediul P/OTS/OD, în situația prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. b); în această situație, responsabilitatea P/OTS/OD se rezumă la actualizarea evidențelor proprii în conformitate cu documentele depuse”.</p>	
<p>Art. 41</p> <p>(1) În situația în care un aparat consumator de combustibili gazoși nu este cuplat la instalația de utilizare a gazelor naturale, aceasta se bușonează cu dopuri de executant.</p>	<p>16. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Art. 41. - (1) În situația în care un aparat consumator de combustibili gazoși nu este cuplat la instalația de utilizare a gazelor naturale, aceasta se bușonează, cu dopuri, și se sigilează de executant, pentru a preveni intervenția neautorizată a persoanelor fizice/juridice asupra instalației de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune.”</p>	<p>Delgaz</p> <p>Art. 41</p> <p>Propunere de completare</p> <p>(2) În situația în care se dorește punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale care deservește aparatul consumator de combustibili gazoși prevăzut la alin. (1), beneficiarul are obligația să solicite mai întâi executantului/ persoanei fizice autorizate ANRE de tip RPPFA, în cazul racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu debit mai mic de 3mc/h, cuplarea aparatului respectiv la instalația de utilizare a gazelor naturale și, ulterior, solicită P/OTS/OD punerea/repunerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale</p> <p>Motivatie:</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>Pentru corelare cu propunerea anterioară din proiectul de modificare, procedura devine aplicabilă și persoanelor autorizate RPFA;</p> <p>Lateș La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 41. - (1) În situația în care un aparat consumator de combustibili gazeți nu este cuplat la instalația de utilizare a gazelor naturale, aceasta se blindează /bușonează, cu dopuri/capace etanșe, și se sigilează de executant, pentru a preveni intervenția neautorizată a persoanelor fizice/juridice asupra instalației de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune.”</p>
	<p>17. După articolul 41, se introduc două noi articole, articolele 41¹ și 41² cu următorul cuprins: „Art. 41¹. – (1) În situația prevăzută la art. 41 alin. (1) se aplică sigiliul, de unică folosință, personalizat și înseriat al executantului, care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale/modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale, ca măsură de siguranță și de prevenire a intervenției neautorizate asupra instalației de utilizare. (2) Seria sigiliului, prevăzut la alin. (1), precum și motivul sigilării se specifică în procesul verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale. (3) Executantul care montează, ulterior, aparatul consumator de combustibil gazos în locul bușonat al instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să menționeze în documentele încheiate, cu această ocazie, datele de identificare ale sigiliului îndepărtat, respectiv denumirea executantului inițial și seria sigiliului, care se regăsesc pe acesta. (4) În situația în care sigiliul, prevăzut la alin. (1), este rupt/deteriorat, fără a fi necesară montarea aparatului consumator de combustibil gazos, proprietarul instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să contacteze un executant în vederea realizării unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare și încheierea procesului verbal specific, în care se specifică datele de identificare ale celor două sigilii,</p>	<p>Delgaz Art. 41¹. Propunere de completare alin (3) 3) Executantul/ persoana fizică autorizată ANRE de tip RPFA în cazul racordării combustibililor gazeți cu debitul până în 3 mc/h care montează, ulterior, aparatul consumator de combustibil gazos în locul bușonat al instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să menționeze în documentele încheiate, cu această ocazie, datele de identificare ale sigiliului îndepărtat, respectiv denumirea executantului inițial și seria sigiliului, care se regăsesc pe acesta Motivație: Persoanele autorizate RPFA au dreptul de a monta aparate combustibile cu debitul de până în 3 mc/h dacă acestea au fost prevăzute în PT, însă la momentul recepției nu erau achiziționate. Delgaz Propunem modificare conținut alin. (4), cu următorul cuprins: (4) În situația în care sigiliul, prevăzut la alin. (1), este rupt/deteriorat, fără a fi</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	<p>respectiv atât al celui rupt/deteriorat, cât și al celui nou montat.</p> <p>(5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) este transmis la P/OTS/OD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia, pentru actualizarea evidențelor proprii ale acestuia.</p> <p>(6) În situația în care, în procesul verbal prevăzut la alin. (4), nu sunt completate datele de identificare ale sigiliului inițial, P/OTS/OD are obligația să aducă la cunoștința ANRE suspiciunea existenței unei intervenții neautorizate asupra instalației de utilizare a gazelor natural aferentă respectivului locul de consum, în vederea constatării contravenției, însoțită de datele de identificare ale locului de consum, precum și ale proprietarului acestuia.</p> <p>Art. 41². – Sigiliul prevăzut la art. 41¹ alin. (1) se poate monta astfel:</p> <p>a) se aplică sigiliul pe robinetul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, situat în proximitatea fittingului special (dop) utilizat pentru bușonare; robinetul este pe poziția închis sau</p> <p>b) se aplică sigiliul pe fittingul special (dop) utilizat pentru bușonare și pe fittingul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, care este poziționat în proximitate; firul sigiliului este strâns la maxim.”</p>	<p>necesară montarea aparatului consumator de combustibil gazos, OE care executa revizia/verificarea instalației de utilizare și constata lipsa sigiliului, /sigiliu rupt/deteriorat, fără a fi necesară montarea aparatului consumator de combustibil gazos, montează sigiliul și consemnează în Fisa de evidenta montarea sigiliului.</p> <p>Motivatie: Propunem modificarea abordării referitoare la resigilare, pentru simplificarea proces. Astfel, constatarea lipsei sigiliilor poate fi făcută cu ocazia reviziei/verificării instalației de utilizare, și OE care face lucrarea montează un nou sigiliu și consemnează în fișa de evidență.</p> <p>Delgaz Propunem eliminarea alin (5) și alin (6) 5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) este transmis la P/OTS/OD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia, pentru actualizarea evidențelor proprii ale acestuia. (6) În situația în care, în procesul verbal prevăzut la alin. (4), nu sunt completate datele de identificare ale sigiliului inițial, P/OTS/OD are obligația să aducă la cunoștința ANRE suspiciunea existenței unei intervenții neautorizate asupra instalației de utilizare a gazelor natural aferentă respectivului locul de consum, în vederea constatării contravenției, însoțită de datele de identificare ale locului de consum, precum și ale proprietarului acestuia</p> <p>Motivatie: 1. Pentru simplificarea proces. Nu considerăm fezabil ca un client să solicite unui OE refacerea de proces verbal de recepție IU, în condițiile în care OE montează un sigiliu, și nu a executat nici un fel de alte lucrări în IU</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>pentru care ar trebui să își asume responsabilitatea;</p> <p>2. Impunerea în sarcina OSD a obligației de a întreține o evidență a sigiliilor montate în IU, generează necesitate de alocare de resurse financiare, de personal, modificări în aplicații IT. Considerăm că atât clientul în calitate de proprietar al imobilului și al IU cât și OE care realizează lucrări, trebuie să aibă responsabilitatea de a se respecta toate cerințele legislației în vigoare.</p> <p>DGSR</p> <p>„Art. 41¹. – (1) În situația prevăzută la art. 41 alin. (1) se aplică sigiliul, de unică folosință, personalizat și înseriat al executantului, care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale/modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale, ca măsură de siguranță și de prevenire a intervenției neautorizate asupra instalației de utilizare.</p> <p>(2) Seria sigiliului, prevăzut la alin. (1), precum și motivul sigilării se specifică în procesul verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>(3) Executantul care montează, ulterior, aparatul consumator de combustibil gazos în locul bușonat al instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să menționeze în documentele încheiate, cu această ocazie, datele de identificare ale sigiliului îndepărtat, respectiv denumirea executantului inițial și seria sigiliului, care se regăsesc pe acesta.</p> <p>(4) În situația în care sigiliul, prevăzut la alin. (1), este rupt/deteriorat, fără a fi necesară montarea aparatului consumator de combustibil gazos, proprietarul instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să contacteze un executant în vederea realizării unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare și încheierea</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>procesului verbal specific, în care se specifică datele de identificare ale celor două sigilii, respectiv atât al celui rupt/deteriorat, cât și al celui nou montat.</p> <p>(5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) este transmis la P/OTS/OD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia, pentru actualizarea evidențelor proprii ale acestuia.</p> <p>(6) În situația în care, în procesul verbal prevăzut la alin. (4), nu sunt completate datele de identificare ale sigiliului inițial, P/OTS/OD are obligația să aducă la cunoștința ANRE suspiciunea existenței unei intervenții neautorizate asupra instalației de utilizare a gazelor natural aferentă respectivului loc de consum, în vederea constatării contravenției, însoțită de datele de identificare ale locului de consum, precum și ale proprietarului acestuia.</p> <p>Justificare: Necesitatea sigilării are în vedere în primul rând descurajarea intervenției de către personal neautorizat și nu considerăm că poate fi identificată ca o activitate specifică pentru OE (strict de sigilare). Această posibilitate de aplicare a sigiliilor de către OE trebuie să fie privită ca o acțiune rezultată în urma prestării unui serviciu tehnic (de ex: modificarea execuția de IUGN fără amplasarea tuturor aparatelor de utilizare prevăzute în documentația tehnică de execuție, montarea unui nou aparat de utilizare, verificarea/revizia IUGN etc.).</p> <p>ENGIE</p> <p>„Art. 41¹. – (1) În situația prevăzută la art. 41 alin. (1) se aplică sigiliul, de unică folosință, personalizat și înseriat al executantului, care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale/modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale, ca măsură de siguranță și de prevenire a intervenției neautorizate asupra instalației de utilizare.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>Justificare: Apreciem că utilizarea de sigilii de unică folosință nu este justificată, întrucât ar genera costuri suplimentare considerabile, fără a aduce un beneficiu real.</p> <p>(2) Seria sigiliului, prevăzut la alin. (1), precum și motivul sigilării se specifică în procesul verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>(3) Executantul care montează, ulterior, aparatul consumator de combustibil gazos în locul bușonat al instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să menționeze în documentele încheiate, cu această ocazie, datele de identificare ale sigiliului îndepărtat, respectiv denumirea executantului inițial și seria sigiliului, care se regăsesse pe acesta.</p> <p>(4) În situația în care sigiliul, prevăzut la alin. (1), este rupt/deteriorat, fără a fi necesară montarea aparatului consumator de combustibil gazos, proprietarul instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să contacteze un executant în vederea realizării unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare și încheierea procesului verbal specific, în care se specifică datele de identificare ale celor două sigilii, respectiv atât al celui rupt/deteriorat, cât și al celui nou montat.</p> <p>(5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) este transmis la P/OTS/OD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia, pentru actualizarea evidențelor proprii ale acestuia.</p> <p>(6) În situația în care, în procesul verbal prevăzut la alin. (4), nu sunt completate datele de identificare ale sigiliului inițial, P/OTS/OD are obligația să aducă la cunoștința ANRE suspiciunea existenței unei intervenții neautorizate asupra instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă respectivului loc de consum, în vederea constatării</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>contravenției, însoțită de datele de identificare ale locului de consum, precum și ale proprietarului acestuia.</p> <p>Justificare: Propunem eliminarea alineatelor (2) ... (6), întrucât apreciem că aceste prevederi vor genera costuri suplimentare și neclarități în aplicare, fără a aduce un beneficiu real.</p> <p>MEGACONSTRUCT Propunem: Modificarea conținutului Art. 41¹. – (2): (2) Seria sigiliului, prevăzut la alin. (1), precum și motivul sigilării se specifică în procesul verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>Eliminarea alin. (5) și (6) din Art. 41¹, deoarece instalația de utilizare gaze naturale (IUGN) se afla în proprietatea și exploatarea clientului final (CF), iar delimitarea IUGN de SD se află la ieșirea din PRM/PM/PR după caz. Apreciam că această evidență a sigiliilor OE ar încarca bazele de date cu niște informații care nu sunt în competența OSD, deoarece punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale se realizează la sediul OSD, fără deplasarea operatorului la locul de consum al CF. Mai mult, tariful reglementat conex de PIF IU fără montare contor, nu include cheltuielile întreprinse de OSD cu deplasarea delegaților la locul de consum al CF.</p> <p>Premier Energy Propunere: eliminarea punctului (4). Observatie: in situatia in care se reface PV receptie tehnica, atunci trebuie refacuta si PIF IU →procedura greoaie si ineficienta. Propunere: eliminarea punctului (5).</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>Observatie: acesta creaza obligatia OSD de a avea evidenta tuturor seriilor de sigilii ale tuturor partenerilor OE. Propunere: eliminarea punctului (6). Observatie: in situatia in care se rupe sigiliul si se consuma fraudulos, se anunta ANRE?</p> <p>Delgaz <u>Propunem eliminare Art. 41².</u> <u>Sigiliul prevăzut la art. 41¹ alin. (1) se poate monta astfel:</u> <u>a) se aplică sigiliul pe robinetul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, situat în proximitatea fittingului special (dop) utilizat pentru bușonare; robinetul este pe poziția închis sau</u> <u>b) se aplică sigiliul pe fittingul special (dop) utilizat pentru bușonare și pe fittingul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, care este poziționat în proximitate; firul sigiliului este strâns la maxim.</u> <u>Motivatie:</u> Pentru simplificare act normativ propunem eliminare, nu considerăm necesar să fie incluse prevederi atât de detaliate referitoare la aplicarea sigiliilor. DGSR Art. 41². – Sigiliul prevăzut la art. 41¹ alin. (1) se poate aplica de executantul lucrărilor astfel încât intervenția ulterioară asupra bușonului să conducă la ruperea elementului de sigilare.: a) se aplică sigiliul pe robinetul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, situat în proximitatea fittingului special (dop) utilizat pentru bușonare; robinetul este pe poziția închis sau b) se aplică sigiliul pe fittingul special (dop) utilizat pentru bușonare și pe fittingul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, care este</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>poziționat în proximitate; firul sigiliului este strâns la maxim.”</p> <p>Justificare: Reformulare astfel încât să fie acoperitor pentru diferite tipuri constructive ale sigiliului (coliere, benzi, pastila de plastic/plumb, etc).</p> <p>ENGIE</p> <p>18. Art. 41². Sigiliul prevăzut la art. 41¹ alin. (1) se poate monta astfel:</p> <p>a) se aplică sigiliul pe robinetul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, situat în proximitatea fittingului special (dop) utilizat pentru bușonare; robinetul este pe poziția închis sau</p> <p>b) se aplică sigiliul pe fittingul special (dop) utilizat pentru bușonare și pe fittingul, montat pe instalația de utilizare a gazelor naturale, care este poziționat în proximitate; firul sigiliului este strâns la maxim.”</p> <p>Justificare: Propunem eliminarea acestor prevederi, care generează costuri suplimentare și neclarități în aplicare, fără a aduce un beneficiu real.</p>
<p>Anexa nr. 1 la procedură</p> <p>5. Obligațiile proiectantului:</p> <p>a) realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, și îl verifică prin intermediul unui verficator de proiecte, tip atestat Ig;</p>	<p>18. La anexa nr. 1 punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, și îl verifică prin intermediul unui verficator de proiecte, tip atestat Ig;”</p>	<p>Lateș</p> <p>La anexa nr. 1 punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, și îl verifică prin intermediul unui verficator de proiecte, tip atestat Ig pentru instalații aferente construcțiilor și tip ME pentru instalații de utilizare de înaltă presiune și instalații industriale;” (justificare-</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		Instalațiile industriale și cele de înaltă presiune sunt excluse de sub egida Legii nr 10/1995 iar atestatul tip Ig este emis în baza Legii nr.10/1995. Contradicție cu prevederile din Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr.654/2023.)
<p>Anexa nr. 3 la procedură A. Pentru instalație de utilizare a gazelor naturale din oțel: (ii) Conducta a fost izolată conform(Precizările sunt făcute de executant.)..... și la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, denumite în continuare Norme tehnice.</p>	<p>19. La anexa nr. 3 punctul 3 litera A, subpunctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins: „(ii) Conducta a fost izolată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice, astfel cum este menționat în proiectul tehnic nr., întocmit de(denumire proiectant)....., verificat de(numele și prenumele verficatorului de proiecte atestat)....., posesorul Atestatului nr.;”</p>	
<p>Anexa nr. 4 la procedură 5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale: d) detector automat de gaze naturale achiziționat de către(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului, în funcție de cine l-a achiziționat)..... de la furnizorul(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat detectorul automat de gaze naturale.)....., conform Declarației de performanță/ Declarației de conformitate nr. din data de</p>	<p>20. La anexa nr. 4 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins: „e) bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferente aparatului consumator de combustibil gazos ...(denumirea)....., prin aplicarea sigiliului, de unică folosință, seria nr. de către(denumirea operator economic autorizat de ANRE).....; în situația în care sigiliul inițial s-a rupt/deteriorat fără a fi necesară montarea unui aparat consumator de combustibil gazos, este necesară completarea datelor de identificare ale sigiliului inițial, respectiv (denumirea operator economic autorizat de ANRE inițial) și(seria sigiliului inițial).....”</p>	<p>Lateș La anexa nr. 4 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins: „e) blindarea / bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferente aparatului consumator de combustibil gazos ...(denumirea)....., prin aplicarea sigiliului, de unică folosință, seria nr. de către(denumirea operator economic autorizat de ANRE).....; în situația în care sigiliul inițial s-a rupt/deteriorat fără a fi necesară montarea unui aparat consumator de combustibil gazos, este necesară completarea datelor de identificare ale sigiliului inițial, respectiv (denumirea operator economic autorizat de ANRE inițial) și(seria sigiliului inițial).....” Delgaz Propunem reformulare 5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale: (a)..... (b).....</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>(c)..... d).....</p> <p>e) bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferente aparatului consumator de combustibil gazos ...(denumirea)....., prin aplicarea sigiliului, de unică folosință, seria nr. de către ...(denumirea operator economic autorizat de ANRE).....; în situația în care sigiliul inițial s-a rupt/deteriorat fără a fi necesară montarea unui aparat consumator de combustibil gazos, este necesară completarea datelor de identificare ale sigiliului inițial, respectiv (denumirea operator economic autorizat de ANRE inițial) și(seria sigiliului inițial).....”</p> <p>Motivatie: Propunem eliminarea, corelat cu propunerea de modificare de la art. 41¹</p> <p>DGSR La anexa nr. 4 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins: „e) bușonarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferente aparatului consumator de combustibil gazos ...(denumirea)....., prin aplicarea sigiliului, de unică folosință, seria nr. de către ...(denumirea operator economic autorizat de ANRE).....; în situația în care sigiliul inițial s-a rupt/deteriorat fără a fi necesară montarea unui aparat consumator de combustibil gazos, este necesară completarea datelor de identificare ale sigiliului inițial, respectiv (denumirea operator economic autorizat de ANRE inițial) și(seria sigiliului inițial).....”</p> <p>MEGACONSTRUCT Propunem introducerea textului detaliat al literei e) la Anexa 6 alin. II litera B</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Anexa nr. 4 la procedură 11. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, și declară admisă/respinsă recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>21. La anexa nr. 4, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „11. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor au fost respectate prevederile proiectului tehnic nr./(an).....”</p>	<p>MEGA CONSTRUCT Propunem modificarea punctului 11 cu următorul cuprins: 11. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor au fost respectate prevederile proiectului tehnic nr./(an)..... și ale Avizului Tehnic de racordare/Notificării nr..../.....”</p>
<p>Anexa nr. 4 la procedură 13. Beneficiarul a luat cunoștință de: a) obligația respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), conform prevederilor art. 128 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității și pe toată durata de funcționare a acesteia;</p>	<p>22. La anexa nr. 4 punctul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) obligația respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), conform prevederilor art. 128 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, din momentul efectuării probelor de rezistență și etanșeitate la presiune, și pe toată durata de funcționare a acesteia;”</p>	
<p>Anexa nr. 4 la procedură 13. Beneficiarul a luat cunoștință de: d) obligația ca orice modificare adusă ulterior instalației de utilizare a gazelor naturale recepționate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE pentru respectiva lucrare.</p>	<p>23. La anexa nr. 4 punctul 13, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins: „e) obligația să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru realizarea unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care sigiliul montat la bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos; f) intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării aparatului consumator de combustibil gazos, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p>	<p>Delgaz <u>Propunem eliminarea textului și reformularea literei e), astfel:</u> e) obligația să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru realizarea unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care sigiliul montat la bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos; e) obligația să contacteze un operator economic autorizat de ANRE/persoană fizică autorizată pentru montarea unor aparate de utilizare a gazelor naturale/aparatele consumatoare de combustibili gazoși, care sunt supuse</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>reglementărilor ISCIR, care au fost incluse în proiectul tehnic și care nu au fost prinse în prezentul PV de recepție</p> <p>Propunere de reformulare litera f)</p> <p>f) intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării aparatului consumator de combustibil gazos, și/sau realizarea de lucrări fără a fi respectate cerințele legate de obligațiile referitoare la întocmirea documentelor și solicitarea de punere în funcțiune a IU , constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Motivatie:</p> <p>Propunem o reformulare; coniderăm că este necesară includerea în obligațiile beneficiarului sarcina de a asigura montarea unor noi aparate de utilizare cu respectarea cerințelor legislației în vigoare (lucrări realizate cu personal autorizat, etc.);</p> <p>DGSR</p> <p>La anexa nr. 4 punctul 13, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:</p> <p>„e) obligația să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru realizarea unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care sigiliul montat la bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos;</p> <p>⌘ e) obligația să nu permită intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE,</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării unui aparat consumator de combustibil gazos; permiterea de beneficiar a intervenției neautorizată constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p> <p>Lateș La anexa nr. 4 punctul 13, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins: „e) obligația să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru realizarea unei noi recepții tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care sigiliul montat la blindare/ bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos; f) intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării aparatului consumator de combustibil gazos, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p>
<p>Anexa nr. 5 la procedură Anexăm prezentei cereri următoarele documente conforme cu originalul: d) dovada achitării tarifului aferent punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>24. La anexa nr. 5 primul paragraf, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins: „e) planul de încadrare în zonă, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. p) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare; f) planul lucrărilor, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. q) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,</p>	<p>Delgaz <u>Propunere de eliminare a literei f)</u> f) planul lucrărilor, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. q) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare Motivație:</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”	Nu considerăm că este necesar si acest document să fie prezentat In corelare cu propunerea de la Art. 24 alin (1).
<p>Anexa nr. 6 la procedură II. Executantul instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) a) refularea aerului din instalația de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;</p>	<p>25. La anexa nr. 6 paragraful II punctul A, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) refularea aerului din instalația de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”</p>	<p>Lateș La anexa nr. 6 paragraful II partea introductivă și punctul A, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „ Executantul instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiune (egală sau mai mică de 10×10^5 Pa (10 bar)....” (justificare- altfel se trece exact formularea din Anexă fără a se evidenția presiunea efectivă de funcționare.) „a) refularea aerului din instalația de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”</p>
<p>Anexa nr. 6 la procedură I. Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție închis B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un)</p>	<p>26. La anexa nr. 6 paragraful I, punctul B se modifică și va avea următorul cuprins: „B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, efectuează următoarele operații: a) verificarea bușonării instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în procesul verbal de recepție tehnică ..(număr/data)...., respectiv: o fără demontare sigiliu; bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor; o cu demontare sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p>	<p>Delgaz Anexa nr. 6 paragraful I, punctul B Propunere de reformulare, astfel: B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, efectuează următoarele operații: a) verificarea bușonării instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în procesul verbal de</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.</p> <p>1. Reprezentantul împuternicit al(denumirea P/OTS/OD).....,(numele și prenumele)....., Legitimație nr., tip autorizație, semnătura</p> <p>2. Beneficiarul Numele și prenumele, semnătura</p>	<p>Notă: Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție închis bifează una din situațiile prezentate mai sus. b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.</p>	<p>recepție tehnică ..(număr/data)...., respectiv: —fără demontare sigiliu; bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor; —cu demontare sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p> <p>Notă: Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție închis bifează una din situațiile prezentate mai sus. b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale</p> <p>Motivatie: In corelare cu observațiile și justificările de la articolele anterioare. DGSR La anexa nr. 6 paragraful I, punctul B se modifică și va avea următorul cuprins: „B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, efectuează următoarele operații: a) verificarea bușonării instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în procesul verbal de recepție tehnică ..(număr/data)...., respectiv:</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>o fără demontare sigiliu; bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor;</p> <p>o cu demontare sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....eu seria nr.....</p> <p>Notă: Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție închis bifează una din situațiile prezentate mai sus.</p> <p>Actualizarea evidenței punctelor de ardere cu următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoși. a)(se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos) cu un debit nominal de(conform specificațiilor producătorului)... ; s-a îndepărtat / rupt sigiliu cu seria nr.....</p> <p>[se completează în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibil gazoși ce fac obiectul solicitării de PIF]</p> <p>b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.</p> <p>MEGACONSTRUCT Propunem menținerea în forma actuală a paragrafului I punctul B din Anexa 6, deoarece punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale se realizează la sediul OSD, fără deplasarea operatorului la locul de consum al CF. Mai mult, tariful reglementat conex de PIF IU fără montare contor, nu include</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>cheltuielile întreprinse de OSD cu deplasarea delegaților la locul de consum al CF.</p> <p>Lateș</p> <p>La anexa nr. 6 paragraful I, punctul B se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea(egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari)) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, efectuează următoarele operații:</p> <p>a) verificarea blindării/bușonării instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în procesul verbal de recepție tehnică ..(număr/data)..., respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ fără demontare sigiliu; blindarea/bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor; ○ cu demontare sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr..... <p>Notă: Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție închis bifează una din situațiile prezentate mai sus.</p> <p>b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>Anexa nr. 6 la procedură</p> <p>II. Executantul instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari)</p>	<p>27. La anexa nr. 6 paragraful II punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....,</p> <ul style="list-style-type: none"> o nu s-a demontat sigiliu pentru că bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor; o s-a demontat sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr..... <p>Notă: Executantul bifează una din situațiile prezentate mai sus</p>	<p>Delgaz</p> <p>Anexa nr. 6 paragraful II punctul B Propunere de completare, astfel:</p> <p>B. Au fost puse în funcțiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoși*):</p> <p>a).....</p> <p>b).....</p> <p>c) la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu s-a demontat sigiliu pentru că bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor; - s-a demontat sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr..... <p>Notă: Executantul//persoana fizica autorizata ANRE de tip RPFA, in cazul racordarii combustibililor gazosi cu debit mai mic de 3 mc/h. bifează una din situațiile prezentate mai sus</p> <p>Motivatie: Persoanele autorizate RPFA au dreptul de a monta aparate combustibile cu debitul de pana in 3 mc/h daca acestea au fost prevazute in PT, insa la momentul receptiei nu erau achizitionate.</p> <p>DGSR</p> <p>La anexa nr. 6 paragraful II punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....,</p> <p>o nu s-a demontat sigiliu pentru că bușonarea s-a realizat</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor;</p> <p>o s-a demontat îndepărtat / rupt sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p> <p>Notă: Executantul bifează una din situațiile prezentate mai sus</p> <p>ENGIE</p> <p>La anexa nr. 6 paragraful I, punctul B se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„B. Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari), respectiv $p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul,(numele și prenumele)....., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem/operatorului de distribuție a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuție închis, efectuează următoarele operații:</p> <p>b) verificarea bușonării instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută în procesul verbal de recepție tehnică ..(număr/data)...., respectiv:</p> <p>o fără demontare sigiliu; bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor;</p> <p>o cu demontare sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p> <p>Notă: Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție a</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuție încheie bifează una din situațiile prezentate mai sus.</p> <p>b) am predat beneficiarului(numele și prenumele)....., 1 (un) exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.</p> <p>Propunem eliminare.</p> <p>Justificare: Aceasta modificare contravine prevederilor Ordinului ANRE 140/2015, privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activități conexe, art. 6., (2).</p> <p>Lateș</p> <p>La anexa nr. 6 paragraful II punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....,</p> <p>o nu s-a demontat sigiliu pentru că blindarea/bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor;</p> <p>o s-a demontat sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p> <p>Notă:</p> <p>Executantul bifează una din situațiile prezentate mai sus</p> <p>ENGIE</p> <p>La anexa nr. 6 paragraful II punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, aferentă aparatului consumator de combustibil gazos(denumire).....,</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
		<p>o nu s-a demontat sigiliu pentru că bușonarea s-a realizat înaintea intrării în vigoare a obligativității aplicării sigiliilor;</p> <p>o s-a demontat sigiliu aplicat de(operatorul economic autorizat de ANRE care a aplicat sigiliu)....cu seria nr.....</p> <p>Notă: Executantul bifează una din situațiile prezentate mai sus Propunem eliminare. Justificare: a se vedea observațiile de la art. 41¹ și art. 41².</p>
<p>Anexa nr. 7 la procedură E. Nu uitați! c) Neefectuarea operațiilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea dumneavoastră în calitate de client final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalației de utilizare a gazelor naturale.</p>	<p>28. La anexa nr. 7 punctul 6 subpunctul E, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins: „d) intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune, de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării aparatului consumator de combustibil gazos, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”</p>	<p>Delgaz Anexa nr. 7 punctul 6 subpunctul E Propunem completare, astfel: d) intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune, de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului în vederea montării aparatului consumator de combustibil gazos, și/sau realizarea de lucrări fără a fi respectate cerințele) legate de obligațiile referitoare la întocmirea documentelor și solicitarea de punere în funcțiune a IU constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Motivatie: Propunere de completare, in corelare cu propunerile de mai sus</p>
	<p>29. În tot cuprinsul procedurii termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.</p>	
	<p>Art. II - Operatorii economici autorizați de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale au obligația să achiziționeze sigilii, de unică folosință, personalizate și înseriate, în termen de</p>	<p>Delgaz Art.II. Propunere de completare</p>

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
	maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.	<p>Operatorii economici autorizați de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/ persoanele fizice autorizate ANRE de tip RPFA în cazul racordării combustibililor gazosi cu debitul pana in 3 mc/h, au obligația să monteze sigilii, de unică folosință, personalizate și înseriate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.</p> <p>Motivatie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persoanele autorizate RPFA au dreptul de a monta aparate combustibile cu debitul de pana in 3 mc/h daca acestea au fost prevazute in PT, inasa la momentul receptiei nu erau achizitionate. Cu ocazia racordarii constata starea sigiliului anterior. 2. Achizitia sigiliilor nu presupune montarea acestora. <p>DGSR</p> <p>Art. II-Operatorii economici autorizați de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale au obligația să achiziționeze sigilii, de unică folosință, personalizate și înseriate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.</p> <p>ENGIE</p> <p>Operatorii economici autorizați de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale au obligația să achiziționeze sigilii, de unică folosință, personalizate și înseriate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.</p> <p>Propunem eliminare.</p> <p>Justificare: a se vedea observațiile de la art. 41¹ și art. 41².</p>
Art. III. Producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție închise au obligația de a efectua	Art. III- Producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție închise au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii	Delgaz Art. III. Propunere de eliminare Producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor

Forma inițială	Proiectul de ordin supus consultării publice	Observații și propuneri primite
<p>configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia</p>	<p>de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.</p>	<p>naturale și operatorii sistemelor de distribuție închise au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia</p> <p>Motivatie: Propunere de eliminare, justificată prin observațiile de la art. 41¹, considerăm nejustificată impunerea în sarcina OSD a obligației de a întreține o bază de date referitoare la sigiliile aplicate in IU.</p> <p>DGSR Art. III – Producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție închise au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.</p> <p>Justificare: Avand in vedere observațiile de mai sus nu sunt necesare modificări ale sistemelor informatice.</p> <p>ENGIE Producătorii de gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție închise au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.</p> <p>Propunem eliminare.</p> <p>Justificare: a se vedea observațiile de la art. 41¹ și art. 41².</p>