

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări în Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 5 alineatul (2), după litera d) se introduce nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:**

„e) introducerea limitării operaționale în avizul tehnic de racordare.”

**2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:**

„(6) Modificarea avizului tehnic de racordare poate fi licitată pentru introducerea limitării operaționale a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în situațiile/regimurile de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (11)-(17).”

**3. La articolul 17, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(11) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum și de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se prevăd inclusiv luții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea, care poate fi și zero, după caz, în situațiile/regimurile de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune sau ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa timp nelimitat în aceste condiții. Situațiile/Regimurile de funcționare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluție, se precizează de către operatorul de rețea în avizul tehnic de racordare și, ulterior, în certificatul de racordare.

(12) Limitarea operațională prevăzută la alin. (11) se poate realiza prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, și numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se înregistrează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare. Lucrările de realizare a echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională sunt lucrări din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b). În convenția prevăzută la art. 46 alin. (2) se prevede dreptul utilizatorului de acces la echipamentele de automatizare amplasate în instalațiile operatorului de rețea în vederea realizării lucrărilor de mentenanță.”

**4. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(3<sup>1</sup>) La elaborarea unui studiu de soluție, proiectele se iau în considerare în ordinea cronologică a depunerii documentației complete. La stabilirea datelor de intrare pentru realizarea studiului de soluție se iau în considerare locurile de consum și/sau de producere aflate în aceeași zonă de rețea, care:

a) au încheiate contracte pentru elaborarea studiului de soluție;

b) au studiile de soluție elaborate și avizate la nivelul operatorilor de rețea;

c) au emise avize tehnice de racordare în termen de valabilitate;

d) au certificate de racordare emise.”

**5. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(4) Operatorul de rețea are obligația să transmită utilizatorului studiul de soluție avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 3 luni în cazul racordării la o rețea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul racordării la o rețea de medie sau joasă tensiune, termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluție, cu condiția achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de soluție, care includ și avizarea acestuia. Odată cu studiul de soluție, operatorul de rețea comunică utilizatorului valoarea garanției financiare pe care acesta are obligația să o constituie în favoarea operatorului de rețea în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1), după caz, aferentă soluției/soluțiilor de racordare prevăzute în studiu.”

**6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4<sup>1</sup>)-(4<sup>3</sup>), cu următorul cuprins:**

„(4<sup>1</sup>) Operatorul de rețea are obligația de a notifica utilizatorul în vederea participării acestuia la ședința de avizare a soluției de racordare. Notificarea participării la ședința de avizare, împreună cu proiectul studiului de soluție, se transmite la utilizator de către operatorul de rețea cu 10 zile înainte de data la care are loc avizarea.

(4<sup>2</sup>) Utilizatorul are dreptul de a transmite observații și/sau solicitări de modificare a studiului, însoțite de motivații/justificări, cu 5 zile înainte de data la care are loc ședința de avizare a studiului de soluție.

(4<sup>3</sup>) Soluționarea solicitărilor de modificare a studiului de soluție are loc în cadrul ședinței de avizare a studiului.”

**7. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Pentru cazurile în care emiterea avizului tehnic de acordare la rețelele electrice se face pe baza unui studiu de soluție, termenul pentru transmiterea acestuia către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice, calculat fie de la data transmiterii de către operatorul de rețea a studiului de soluție vizat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4), în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură soluție de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una dintre soluții, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5). În cazul utilizatorului prevăzut la art. 31 alin. (1), termenul în care operatorul de rețea transmite avizul tehnic de racordare către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice, calculat de la data transmiterii de către utilizator a dovezii constituirii garanției financiare în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5).”

**8. La articolul 26, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:**

„(32) În cazul locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri instalate ale capacităților de producere mai mari sau egale cu 5 MW, în situații justificate de operatorii de rețea, termenele prevăzute la art. 16 alin. (1) și (4) și la art. 64 alin. (3) pot fi prelungite cu 5 zile lucrătoare.”

**9. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:**

„(51) Utilizatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a transmite la operatorul de rețea dovada constituirii garanției financiare în termen de maximum două luni de la data comunicării de către operatorul de rețea a studiului de soluție vizat conform prevederilor art. 18 alin. (4), în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură soluție de racordare, respectiv în termenul prevăzut la art. 18 alin. (5) pentru transmiterea opțiunii utilizatorului privind soluția de racordare, în situația în care prin studiul de soluție s-au stabilit mai multe soluții.

„(52) În situația în care utilizatorul nu transmite operatorului de rețea dovada constituirii garanției financiare în termenele prevăzute la alin. (51), studiul de soluție își pierde valabilitatea și cererea de racordare se clasează, operatorul de rețea notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele menționate anterior.”

**10. La articolul 31, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(7) Suplimentar situațiilor prevăzute la alin. (6), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul se regăsește în situația de încetare a valabilității avizului tehnic de racordare prevăzută la art. 34 alin. (13) sau dacă utilizatorul nu semnează contractul de racordare propus de operatorul de rețea până la expirarea termenului prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. b).”

**11. La articolul 33 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:**

„i) în situația prevăzută la art. 34 alin. (13), prin excepție de la situația prevăzută la lit. b).”

**12. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 34. — (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, în situația în care utilizatorul dorește încheierea contractului de racordare, acesta are obligația de a solicita în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de încetarea valabilității avizului tehnic de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului și se transmite împreună cu documentele prevăzute la art. 36 alin. (1).”

**13. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:**

„(11) În cazul în care operatorul de rețea constată că documentația anexată cererii de încheiere a contractului de racordare este incompletă, prin raportare la prevederile art. 36 alin. (1), acesta poate solicita completarea documentației în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării de către utilizator a cererii prevăzute la alin. (1).

„(12) Utilizatorul are obligația de a completa documentația, la solicitarea operatorului de rețea, în vederea încheierii contractului de racordare cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea valabilității avizului tehnic de racordare, astfel încât încheierea contractului de racordare să se realizeze în termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. b).

„(13) În cazul în care utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute la alin. (1) sau (12), prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) lit. b), valabilitatea avizului tehnic de racordare încetează la data expirării termenelor prevăzute la respectivele alineate. În această situație, operatorul de rețea este exonerat de obligația prevăzută la art. 37 alin. (1).”

**14. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 37. — (1) Operatorul de rețea are obligația să transmită utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat proiectul de contract de racordare semnat, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete depuse de utilizator conform cerințelor de la art. 36, cu respectarea contractului-cadru aprobat de ANRE.

„(2) În situația în care propunerea de contract a operatorului de rețea conține clauze suplimentare față de cele ale contractului-cadru, supuse negocierii părților, termenul în care operatorul de rețea transmite utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat proiectul de contract de racordare semnat este de maximum 5 zile calendaristice.

„(3) Până la data încetării valabilității avizului tehnic de racordare conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. b), părțile au obligația să convină clauzele supuse negocierii părților și să semneze contractul de racordare.”

**15. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 40<sup>1</sup>. — (1) Părțile semnatare ale contractului de racordare pot conveni modificarea/completarea clauzelor contractului prin acte adiționale încheiate cu acordul părților sau, după caz, prin aplicarea regulilor prevăzute la alin. (2)-(8).

„(2) Utilizatorul are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesității prelungirii termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, condiționat de constituirea de către utilizator a unei garanții financiare în favoarea operatorului de rețea, cu valabilitate pe toată durata prelungirii contractului.

„(3) În situația prevăzută la alin. (2), cuantumul garanției financiare este de 5% din valoarea tarifului de racordare prevăzut în contractul de racordare și crește cu 5% din valoarea tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului.

„(4) Cererea de prelungire a duratei contractului de racordare trebuie înregistrată de către utilizator la operatorul de rețea cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data prevăzută în contractul de racordare pentru încetarea acestuia. Cererea trebuie să fie însoțită de dovada constituirii de către utilizator a garanției financiare prevăzute la alin. (3).

„(5) În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (4), operatorul de rețea analizează cererea și documentele depuse de utilizator și, în cazul în care documentația este completă, are obligația să transmită utilizatorului proiectul de act adițional semnat. Anterior datei de

ncetare a contractului de racordare, utilizatorul are obligația să transmită operatorului de rețea actul adițional semnat.

(6) Garanția financiară se constituie în formele prevăzute în definiția garanției financiare din anexa nr. 1, iar condițiile de executare și de încetare/restituire ale acesteia sunt prevăzute la art. 31 alin. (6) și (8).

(7) Prevederile alin. (2)-(6) nu se aplică în cazul în care prelungirea duratei contractului de racordare se datorează întâzierii lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare și/sau a lucrărilor de întărire a rețelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de rețea, conform prevederilor contractului de racordare.

(8) Prolungirea duratei contractului de racordare din motivele prevăzute la alin. (7) se realizează la inițiativa operatorului de rețea sau a utilizatorului, prin încheierea de acte adiționale la contractele de racordare."

**16. La anexa nr. 1, definiția „lucrări de întărire a rețelei electrice” se modifică și va avea următorul cuprins:**

„lucrări de întărire a rețelei electrice — lucrări în instalațiile operatorului de rețea, necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice în vederea evacuării sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;”.

**17. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.**

**Art. II.** — Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. În anexa nr. 1, la punctul 17 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:**

„f) la solicitarea titularului;

g) în situația prevăzută la art. 34 alin. (1<sup>3</sup>) din Regulament;”.

**2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:**

**a)** La punctul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Suplimentar situațiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul se regăsește în situația de încetare a valabilității avizului tehnic de racordare, prevăzută la art. 34 lin. (1<sup>3</sup>) din Regulament, dacă utilizatorul nu semnează contractul de racordare propus de operatorul de rețea până la expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de racordare sau dacă utilizatorul solicită încetarea valabilității avizului tehnic de racordare.”

**b)** La punctul 19 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

„h) la solicitarea titularului;

i) în situația prevăzută la art. 34 alin. (1<sup>3</sup>) din Regulament;”.

**Art. III.** — Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:**

**a)** Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„5. Durata contractului**

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la

pct. 13.5. Părțile convin o durată a contractului de ..... luni de la data semnării acestuia.

5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților sau, după caz, în conformitate cu prevederile pct. 13.10<sup>28)</sup>.”

**b)** La punctul 6.1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„c<sup>1</sup>) documente, în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare în favoarea operatorului, conform obligației utilizatorului prevăzute la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>28)</sup>.”.

**c)** La punctul 9, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa), cu următorul cuprins:

„aa) transmiterea la utilizator a proiectului de act adițional semnat, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării de către utilizator a cererii prevăzute la pct. 13.10, și a documentelor care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare, conform prevederilor pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>28)</sup>.”

**d)** La punctul 10, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) realizarea prin finanțare directă a instalației de utilizare și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a<sup>1</sup>) din Lege, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluția puterii aprobate, respectiv pentru:

— etapa I, P<sub>aprobată</sub> = ....., finalizare instalații până la data de .....

— etapa a II-a, P<sub>aprobată</sub> = ....., finalizare instalații până la data de .....

— etapa a III-a, P<sub>aprobată</sub> = ....., finalizare instalații până la data de .....

— etapa a IV-a, P<sub>aprobată</sub> = ....., finalizare instalații până la data de .....

— etapa finală, P<sub>aprobată</sub> = ....., finalizare instalații până la data de .....

Utilizatorul are dreptul de a prelungi termenele pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, prevăzute în graficul de mai sus. În cazul în care prelungirea acestor termene implică depășirea duratei contractului prevăzute la pct. 5.1, utilizatorul poate solicita prelungirea acesteia conform prevederilor pct. 13.10.”

**e)** La punctul 10, după litera e) se introduc două noi litere, literele e<sup>1</sup>) și e<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:

„e<sup>1</sup>) constituirea în favoarea operatorului, în situația prevăzută la pct. 13.10, a unei garanții financiare în cuantum de 5% din valoarea tarifului de racordare prevăzut în contract, care crește cu 5% din valoarea tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului.

Garanția financiară are valoare de ..... lei și se constituie cu valabilitate pe toată durata prelungirii contractului, până la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, în următoarea/următoarele formă/forme: .....

Pentru executarea, respectiv încetarea/restituirea garanției financiare sunt aplicabile prevederile pct. 13.6 și 13.7.

Documentele care dovedesc constituirea garanției financiare se transmit operatorului de către utilizator anexate cererii de prelungire a duratei contractului prevăzute la pct. 13.10<sup>28)</sup>;

e<sup>2</sup>) transmiterea la operator, anterior datei de încetare a contractului de racordare, a actului adițional semnat ca urmare a primirii din partea operatorului a proiectului de act adițional conform prevederilor pct. 9 lit. aa)<sup>28)</sup>.”.

**f)** Punctul 13.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.5. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare, prin

care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost pusă sub tensiune finală ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.”

g) După punctul 13.9 se introduce un nou punct, punctul 13.10, cu următorul cuprins:

„13.10. (1) Utilizatorul are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a prelungirii termenelor prevăzute în contract pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, condiționat de constituirea de către utilizator a garanției financiare în conformitate cu prevederile pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>28)</sup>.

(2) Cererea de prelungire a duratei contractului de racordare trebuie înregistrată de către utilizator la operator cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1.

(3) În această situație, obligațiile operatorului și ale utilizatorului sunt prevăzute la pct. 9 lit. aa), respectiv la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>) și e<sup>2</sup>), iar documentele care dovedesc constituirea garanției financiare, în forma și cu valoarea precizate la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>), devin documente ale contractului conform prevederilor pct. 6.1 lit. c<sup>1</sup>).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care prelungirea duratei contractului de racordare se datorează întârzierii lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare și/sau a lucrărilor de întărire a rețelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de rețea, conform prevederilor contractului, caz în care prelungirea duratei contractului de racordare se realizează la inițiativa operatorului sau a utilizatorului, prin încheierea de acte adiționale la contract.”

h) După punctul 14.3 se introduce un nou punct, punctul 14.4, cu următorul cuprins:

„14.4. Instalațiile electrice și terenurile aferente acestora preluate în proprietate de operatorul de transport și de sistem trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la preluarea în proprietate publică.”

i) La notele de subsol, după nota de subsol <sup>27)</sup> se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol <sup>28)</sup>, cu următorul cuprins:

„<sup>28)</sup> Se prevede în situația în care utilizatorul solicită prelungirea duratei contractului de racordare în conformitate cu dispozițiile art. 40<sup>1</sup> al.n. (2)-(6) din Regulament.”

**2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:**

a) Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la pct. 13.4. Părțile convin o durată a contractului de ..... luni de la data semnării acestuia.

5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților sau, după caz, în conformitate cu prevederile pct. 13.9<sup>27)</sup>.”

b) La punctul 6.1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„c<sup>1</sup>) documente, în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare în favoarea operatorului, conform obligației utilizatorului prevăzute la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>27)</sup>.”

c) La punctul 9, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa), cu următorul cuprins:

„aa) transmiterea la utilizator a proiectului de act adițional semnat, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării de către utilizator a cererii prevăzute la pct. 13.9 și a documentelor care dovedesc constituirea de către utilizator a garanției financiare, conform prevederilor pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>27)</sup>.”

d) La punctul 10, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) realizarea prin finanțare directă a instalației de utilizare și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a<sup>1</sup>) din Lege, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluția puterii aprobate, respectiv pentru:

— etapa I,  $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$ , finalizare instalații până la data de .....

— etapa a II-a,  $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$ , finalizare instalații până la data de .....

— etapa a III-a,  $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$ , finalizare instalații până la data de .....

— etapa a IV-a,  $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$ , finalizare instalații până la data de .....

— etapa finală,  $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$ , finalizare instalații până la data de .....

Utilizatorul are dreptul de a prelungi termenele pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, prevăzute în graficul de mai sus. În cazul în care prelungirea acestor termene implică depășirea duratei contractului prevăzute la pct. 5.1, utilizatorul poate solicita prelungirea acestuia conform prevederilor pct. 13.9.”

e) La punctul 10, după litera e) se introduc două noi litere, literele e<sup>1</sup>) și e<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:

„e<sup>1</sup>) constituirea în favoarea operatorului, în situația prevăzută la pct. 13.9, a unei garanții financiare în quantum de 5% din valoarea tarifului de racordare prevăzut în contract, care crește cu 5% din valoarea tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului.

Garanția financiară are valoare de ..... lei și se constituie cu valabilitate pe toată durata prelungirii contractului, până la punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, în următoarea/următoarele formă/forme: .....

Pentru executarea, respectiv încetarea/restituirea garanției financiare sunt aplicabile prevederile pct. 13.5 și 13.6.

Documentele care dovedesc constituirea garanției financiare se transmit operatorului de către utilizator anexate cererii de prelungire a duratei contractului prevăzute la pct. 13.9<sup>27)</sup>;

e<sup>2</sup>) transmiterea la operator, anterior datei de încetare a contractului de racordare, a actului adițional semnat ca urmare a primirii din partea operatorului a proiectului de act adițional conform prevederilor pct. 9 lit. aa)<sup>27)</sup>.”

f) Punctul 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.4. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform soluției de racordare prevăzute în avizul tehnic de racordare și corespunzător din punct de vedere tehnic, și după ce a fost pusă sub tensiune finală ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.”

g) După punctul 13.8 se introduce un nou punct, punctul 13.9, cu următorul cuprins:

„13.9. (1) Utilizatorul are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a prelungirii termenelor prevăzute în contract pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, condiționat de constituirea de către utilizator a garanției financiare în conformitate cu prevederile pct. 10 lit. e<sup>1</sup>)<sup>27)</sup>.

(2) Cererea de prelungire a duratei contractului de racordare trebuie înregistrată de către utilizator la operator cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1.

(3) În această situație, obligațiile operatorului și ale utilizatorului sunt prevăzute la pct. 9 lit. aa), respectiv la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>) și e<sup>2</sup>), iar documentele care dovedesc constituirea garanției financiare, în forma și cu valoarea precizate la pct. 10 lit. e<sup>1</sup>), devin documente ale contractului conform prevederilor pct. 6.1 lit. c<sup>1</sup>).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care prelungirea duratei contractului de racordare se datorează întârzierii lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare și/sau a lucrărilor de întărire a rețelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de rețea, conform prevederilor contractului, caz în care prelungirea duratei contractului de racordare se realizează la inițiativa operatorului sau a utilizatorului, prin încheierea de acte adiționale la contract.”

h) La notele de subsol, după nota de subsol <sup>26</sup>) se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol <sup>27</sup>), cu următorul cuprins:

„<sup>27</sup>) Se prevede în situația în care utilizatorul solicită prelungirea duratei contractului de racordare în conformitate cu dispozițiile art. 40<sup>1</sup> alin. (2)-(6) din Regulament.”

**Art. IV.** — Procedura de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019, publicat în Monitorul Oficial al

**Art. V.** — Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 1 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— la anexa nr. 4 la standard, punctul nr. 3 „Transmiterea ofertei de contract de racordare” se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Serviciul	Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului*)	Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor/indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice	
			Persoane juridice	Persoane fizice
„3	Transmiterea ofertei de contract de racordare	10 zile calendaristice; 5 zile calendaristice, în situația în care propunerea de contract a operatorului de rețea conține clauze suplimentare față de cele ale contractului-cadru, supuse negocierii părților	130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT	130 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT”

**Art. VI.** — În cazul avizelor tehnice de racordare care sunt în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile art. 17 alin. (12) din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se aplică a solicitarea utilizatorului. În această situație, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii utilizatorului, avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor se actualizează corespunzător și, după caz, se încheie acte adiționale la contractele de racordare încheiate.

**Art. VII.** — Prevederile art. 18 alin. (3<sup>1</sup>) din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum a fost completat prin prezentul ordin, se aplică și în cazul solicitărilor de racordare a utilizatorilor pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu au fost încheiate contracte pentru elaborarea studiului de soluție.

României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 23 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită în cazuri justificate cu perioade succesive de câte 3 luni, dar nu poate depăși o durată egală cu durata perioadei de probe prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, cu modificările și completările ulterioare. Prelungirea poate fi acordată numai în cazul în care gestionarul instalației de producere a energiei electrice a înregistrat progrese semnificative în direcția realizării conformității integrale.”

2. La articolul 93, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită în cazuri justificate cu perioade succesive de câte 3 luni, dar nu poate depăși o durată egală cu durata perioadei de probe prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. c) din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, cu modificările și completările ulterioare. Prelungirea poate fi acordată numai în cazul în care gestionarul instalației de producere a energiei electrice a înregistrat progrese semnificative în direcția realizării conformității integrale.”

**Art. VIII.** — În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de rețea și utilizatorii încheie acte adiționale la contractele de racordare aflate în derulare, cu respectarea prevederilor art. III.

**Art. IX.** — (1) Prevederile art. 40<sup>1</sup> din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum a fost completat prin prezentul ordin, se aplică și solicitărilor de prelungire a contractelor de racordare care au fost înregistrate la operatorul de rețea anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin.

(2) În cazul contractelor de racordare a căror durată de valabilitate încetează în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenele prevăzute la art. 40<sup>1</sup> alin. (4) și (5) din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum a fost completat prin prezentul ordin, se reduc corespunzător, astfel încât să fie posibilă prelungirea duratei contractului cu respectarea prevederilor art. 40<sup>1</sup> din același act normativ privind constituirea garanției financiare.

**Art. X.** — Prevederile art. 31 alin. (5<sup>1</sup>) și (5<sup>2</sup>) din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum a fost completat prin prezentul ordin, se aplică inclusiv utilizatorilor cărora, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, le-au fost comunicate studii de soluție avizate de către operatorii de rețea, dar care nu au transmis dovada constituirii garanției financiare. Pentru acești utilizatori, termenul de transmitere a dovezii constituirii garanției financiare este de maximum două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

**Art. XI.** — Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

**Art. XII.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iunie 2025.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**George-Sergiu Niculescu**

București, 27 mai 2025.  
Nr. 20.

*ANEXA Nr. 1*

*(Anexa nr. 5 la regulament)*

### **Reguli specifice privind racordarea locurilor de producere la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV**

1. Soluția de racordare pentru un loc de producere se stabilește prin studiu de soluție.

2.1. În situația în care soluția de racordare din studiul de soluție prevede racordarea unui loc de producere sau, după caz, a mai multor locuri de producere în soluție comună la rețeaua electrică cu tensiunea de 110 kV sau mai mare prin realizarea unei stații de transformare și/sau de conexiune, punctele de delimitare se stabilesc în aval de bara cu tensiune inferioară din cadrul stației electrice. Punctele de racordare se stabilesc în aval de instalațiile rezultate din lucrările de întărire prevăzute la pct. 2.5.

2.2. Stația de transformare și/sau de conexiune care face parte din soluția comună pentru racordarea mai multor locuri de producere diferite, prevăzută la pct. 2.1, se dimensionează pentru evacuarea puterii totale rezultate din însumarea puterilor evacuate aprobate pentru fiecare loc de producere. Costul pentru realizarea stației de transformare și/sau de conexiune ce face parte din soluția de racordare comună se împarte proporțional cu puterile aprobate pentru evacuare ale locurilor de producere individuale.

2.3. Operatorul de rețea emite aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de producere, pentru puterea aprobată pentru evacuare a acestuia, conform soluției de racordare stabilite prin studiul de soluție.

2.4. Pentru realizarea racordării, după încheierea între titularii avizelor tehnice de racordare a unui contract privind finanțarea stației de transformare și/sau de conexiune, prin care se

stabilește și modalitatea de finanțare în cazul în care unul dintre utilizatori nu își respectă obligațiile, fiecare utilizator încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare corespunzător.

2.5. Lucrările de realizare a stației de transformare și a liniilor electrice de conexiune a acestuia la rețea reprezintă lucrări de întărire conform prevederilor art. 42 alin. (1) lit. a) sau b) din regulament, după caz.

2.6. Nu este permisă secționarea multiplă a liniilor electrice cu tensiunea mai mare sau egală de 220 kV, secționările putând fi realizate la distanțe de cel puțin 10 km una față de alta sau față de capetele liniei.

3. Utilizatorul/Grupul de utilizatori care a suportat costul stației de transformare și/sau de conexiune ce face parte din soluția de racordare comună în condițiile prevăzute la pct. 2.5 are obligația de a asigura accesul și racordarea altor utilizatori la instalațiile respective. În acest caz, utilizatorul/grupul de utilizatori primește compensație bănească de la ceilalți utilizatori care se racordează în aval de bara cu tensiune inferioară a stației de transformare și/sau de conexiune, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) lit. e) din regulament.

4.1. Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul de transport al energiei electrice pentru utilizatorii racordați la barele cu tensiune inferioară ale stației electrice.

4.2. Stația de transformare și/sau de conexiune și liniile de conexiune la rețea intră în patrimoniul operatorului de rețea în condițiile legii.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.  
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcăți actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

